

令和5年3月1日
議会事務局総務課・議事課
043-223-2508
総務部管財課
043-223-2099

千葉県議会議場の天井材の一部剥離について

令和5年2月28日、午後、千葉県議会予算委員会を開催中に、議場の天井材の一部が剥離し、落下いたしました。

そのため、本日の予算委員会は、関係者の安全を確保するため、ヘルメットを着用して行っております。

1 内容

議場の天井材の一部が剥離・落下したもので、この落下物による人的等被害はありません。

【落下物の概要】大きさ縦5cm×横11.5cm×厚さ1.1~1.8cm、
重さ25g程度。ロックウール製。

2 当面の対応

本日の予算委員会は、議場に立ち入る議員、職員、報道関係者等はヘルメットを着用しております。

※ 県議会では平時から災害時対応等のため、折り畳み式のヘルメットを議席の下に設置しております。

3 今後の対応

現在、議場の天井を点検中であり、今後、落下防止策等の必要な対応を行ってまいります。