

産保第 1 0 4 4 号

令和 8 年 9 月 4 日

公益社団法人千葉県 L P ガス協会長 様

千葉県防災危機管理部長

(公 印 省 略)

市原市商業施設内の L P ガス貯蔵設備からのガス漏洩に伴う
L P ガス貯蔵設備の緊急安全確認の実施について（依頼）

日頃から本県の L P ガス保安行政の推進に御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

9 月 4 日早朝、市原市の商業施設敷地内で、使用していなかった L P ガス貯蔵設備からのガスの漏洩がありました。

事故原因はこれから調査を行ってまいります。当該設備は二十年以上使用しないまま放置され、老朽化が進んだ状態でした。

つきましては、貴協会員の管理する設備の中に、L P ガスが存置したまま長期間放置されている貯蔵設備がないか、緊急で確認をお願いいたします。

特に、不特定多数の人が利用する商業施設、学校、病院等の第一種保安物件内で、使用されていない貯蔵設備については、安全性能に問題がないか緊急で御確認下さい。

老朽化など安全性に懸念のある貯蔵設備が確認された場合は、県産業保安課まで御報告いただき、速やかに撤去やガス抜き等の安全措置を取ってくださるよう、お願いいたします。



該当の L P ガス貯蔵設備

千葉県防災危機管理部産業保安課
保安対策室

Mail : hoan4@mz.pref.chiba.lg.jp

Tel : 043-223-2720