

千葉県ライフライン復旧に関するプロジェクト会議説明資料

令和8年 台風25号停電復旧対応状況




2026年10月26日
東京電力パワーグリッド株式会社
千葉総支社

<アジェンダ>

1. 停電軒数推移
2. 停電復旧への対応および停電が継続している地域・お客さまへの支援状況


- 台風25号によるこれまでの最大で停電軒数は9月22日 0 時時点で58,760軒
- 10月25日 17時時点で20軒で推移（詳細は下図のとおり）

<2026年10月25日 17:00断面>



- 台風25号により被害を受けた配電設備については、中長期的な対応が必要な設備を除き、概ね復旧作業を完了しております。
- 中長期的な対応が必要な設備については、引き続き関係自治体および関係機関と連携し、安全を最優先に復旧作業を進めるとともに、必要な支援を継続してまいります。

＜別ルートによる暫定設備の構築作業＞



＜千葉県における電源機等台数 2026年10月25日 17:00断面＞

分類	準備台数	現在の稼働台数	稼働先	(参考) 稼働実績
高圧発電車	23	0	—	5
低圧発電車	30	0	—	2
ポータブル発電機	460	18	木更津市／袖ヶ浦市	153
ランタン	587	50	市原市	70

