

水質検査結果書

栗山給水場系給水栓

採 水 場 所 検 査 項 目	水質基準値 (目標値)	栗山給水場系給水栓		船橋給水場系給水栓	
		松戸市栗山 栗山給水場 浄水	市川市南八幡	船橋市行田 船橋給水場 浄水	船橋市湊町
採水年月日		R7. 4. 8	R7. 4. 8	R7. 4. 8	R7. 4. 8
採水時刻		10:15	10:50	11:45	9:30
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—
水温 ℃		14. 5	13. 8	13. 7	13. 7
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1. 7	1. 8	1. 8	1. 8
塩素酸 mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
臭素酸 mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン mg/L	200以下	20. 0	18. 8	19. 0	18. 8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5
pH値	5. 8～8. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素 mg/L	0. 1以上	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2, 000P以下)	0	30	0	0
電気伝導率 mS/m	—	20. 7	20. 7	20. 7	20. 3
クロロホルム mg/L	0. 06以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001
ジブロモクロロメタン mg/L	0. 1以下	0. 002	0. 004	0. 004	0. 005
ブロモジクロロメタン mg/L	0. 03以下	<0. 001	0. 002	0. 002	0. 003
ブロモホルム mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002
総トリハロメタン mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 008	0. 008	0. 011
ジェオスミン μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。
水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。
暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。