ちば野菊の里浄水場系給水栓水質試験成績表

			ちば野菊の里浄水場系給水栓																									
			松戸市三ケ月				松戸市新松戸																					
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均																		
	気温	℃																										
	水温	℃	12	28.6	8.1	17.5	12	29.1	10.3	19.1																		
基準項目	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0																				
	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出																				
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003																				
	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005																				
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001																				
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001																				
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001																				
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005																				
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004																				
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001																				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	3.0	1.3	2.2	12	3.0	1.2	2.1																		
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.12	0.09	0.10	4	0.11	0.09	0.10																		
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1																				
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002																				
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004																				
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002																				
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001																				
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001																				
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001																				
	塩素酸	mg/L	12	0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06																				
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002																				
	クロロホルム	mg/L	12	0.007	<0.001	0.002	12	0.004	<0.001	0.001																		
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002																				
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.009	0.003	0.006	12	0.009	0.003	0.006																		
	臭素酸	mg/L	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001																		
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.024	0.007	0.015	12	0.022	0.007	0.015																		
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	<0.003			4	<0.003																				
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.007	0.002	0.004	12	0.006	0.001	0.004																		
	ブロモホルム	mg/L	12	0.004	0.001	0.003	12	0.005	0.002	0.004																		
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008																				
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005																				
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02																		
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03																				
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01																				
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	24.3	15.1	19.1	4	23.5	15.5	18.7																		
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001																				
	塩化物イオン	mg/L	12	34.8	17.1	24.4	12	35.7	17.2	24.2																		
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	86	56	71	4	85	53	70																		
	蒸発残留物	mg/L	4	210	150	170	4	210	140	180																		
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02																				
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001																				
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	<0.001			12	<0.001																				
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005																				
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005																				
	有機物(TOC)	mg/L	12	0.8	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.5																		
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.8	7.5	7.6																		
	味		12	異常なし			12	異常なし																				
	臭気		12	異常なし			12	異常なし																				
	色度	度	12	<1			12	<1																				
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1																				

ちば野菊の里浄水場系給水栓水質試験成績表

			ちば野菊の里浄水場系給水栓																									
			松戸市三ケ月				松戸市新松戸																					
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均																		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015																				
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002																				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001																		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004																				
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04																				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008																				
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06																				
	二酸化塩素	mg/L																										
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	<0.001			4	<0.001																				
	抱水クロラール	mg/L	4	<0.002			4	<0.002																				
	農薬類																											
	残留塩素	mg/L	12	0.7	0.5	0.6	12	0.5	0.4	0.5																		
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	86	56	71	4	85	53	70																		
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001																				
	遊離炭酸	mg/L																										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03																				
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002																				
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																										
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1																				
	蒸発残留物	mg/L	4	210	150	170	4	210	140	180																		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1																				
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.8	7.5	7.6																		
	腐食性(ランゲリア指数)																											
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	7	0	1	12	22	0	3																		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01																				
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.01	0.02																		
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																										
	アルカリ度	mg/L																										
	電気伝導率	mS/m	12	32.3	18.6	25.7	12	33.1	18.7	25.6																		
	酸度	mg/L	4	4	2	3	4	3	1	2																		
	溶存酸素(DO)	mg/L																										
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																										
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																										
	総窒素	mg/L																										
	総りん	mg/L																										
	りん酸イオン	mg/L																										
	浮遊物質	mg/L																										
	硫酸イオン	mg/L	4	44	28	36	4	43	26	35																		
	溶性ケイ酸	mg/L																										
	臭化物イオン	mg/L																										
	紫外線吸光度																											
	トリハロメタン生成能	mg/L																										
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																										

栗山浄水場系給水栓水質試験成績表

			栗山浄水場系給水栓								栗山浄水場船橋給水場系給水栓																
			市川市南八幡				市川市曽谷				船橋市行田 船橋給水場　浄水				船橋市湊町												
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均									
	気温	℃																									
	水温	℃	12	29.9	8.0	18.2	12	27.5	9.8	18.0	12	29.1	7.5	18.0	12	30.2	8.7	18.4									
基	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0											
準	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出											
項	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003											
目	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005											
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001											
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.002	0.001	0.001									
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001											
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005											
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001											
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.7	1.2	2.1	12	2.7	1.2	2.0	12	2.9	1.2	2.1	12	2.7	1.2	2.0									
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	0.09	0.10	4	0.12	0.09	0.10	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.10	0.09	0.10									
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1											
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002											
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005											
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004											
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002											
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001											
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001											
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001											
	塩素酸	mg/L	12	<0.06			12	<0.06			12	<0.06			12	<0.06											
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002											
	クロロホルム	mg/L	12	0.029	0.002	0.008	12	0.022	0.002	0.008	12	0.032	<0.001	0.007	12	0.022	0.003	0.008									
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.013	<0.002	0.006	4	0.010	<0.002	0.004	4	0.015	<0.002	0.006	4	0.012	0.002	0.007									
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.008	0.002	0.004	12	0.009	0.003	0.005	12	0.006	0.002	0.004	12	0.009	0.002	0.005									
	臭素酸	mg/L	12	<0.001			12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	<0.001											
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.041	0.008	0.018	12	0.039	0.011	0.020	12	0.044	0.008	0.018	12	0.036	0.011	0.020									
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.017	<0.003	0.006	4	0.013	<0.003	0.005	4	0.021	<0.003	0.007	4	0.015	<0.003	0.006									
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.009	0.003	0.006	12	0.011	0.004	0.007	12	0.010	0.003	0.006	12	0.010	0.004	0.007									
	ブロモホルム	mg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001									
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008											
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	0.006	<0.005	<0.005									
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02									
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03											
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01											
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	25.6	12.9	18.2	4	23.3	13.5	17.8	4	23.6	12.6	17.4	4	24.5	13.1	18.0									
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001											
	塩化物イオン	mg/L	12	35.1	16.2	22.3	12	34.4	15.5	21.9	12	36.3	15.6	22.6	12	34.8	16.2	22.0									
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	86	49	69	4	86	49	69	4	92	49	72	4	85	48	68									
	蒸発残留物	mg/L	4	200	120	160	4	190	120	160	4	210	120	160	4	190	140	160									
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02											
	ジェオスミン	μg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001									
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001									
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005											
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005											
	有機物(TOC)	mg/L	12	1.3	0.4	0.7	12	1.0	0.5	0.6	12	1.2	0.4	0.7	12	1.1	0.5	0.7									
	pH値		12	7.5	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5									
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし											
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし											
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1											
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1											

栗山浄水場系給水栓水質試験成績表

			栗山浄水場系給水栓								栗山浄水場船橋給水場系給水栓																	
			市川市南八幡				市川市曽谷				船橋市行田 船橋給水場　浄水				船橋市湊町													
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015												
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002												
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004												
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04												
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008												
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06												
	二酸化塩素	mg/L																										
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001										
	抱水クロラール	mg/L	4	0.006	<0.002	0.002	4	0.005	<0.002	0.002	4	0.006	<0.002	0.002	4	0.006	<0.002	0.003										
	農薬類																											
	残留塩素	mg/L	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.6	12	0.7	0.4	0.5										
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	86	49	69	4	86	49	69	4	92	49	72	4	85	48	68										
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	遊離炭酸	mg/L																										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03												
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																										
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1												
	蒸発残留物	mg/L	4	200	120	160	4	190	120	160	4	210	120	160	4	190	140	160										
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1												
	pH値		12	7.5	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5										
	腐食性(ランゲリア指数)																											
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	16	0	4	12	4	0	0	12	2	0	1	12	12	0	2										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02										
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																										
	アルカリ度	mg/L																										
	電気伝導率	mS/m	12	34.3	17.7	24.3	12	32.0	17.1	23.8	12	34.1	17.6	24.6	12	33.7	17.3	24.2										
	酸度	mg/L	4	3	1	2	4	4	2	3	4	4	2	3	4	3	2	2										
	溶存酸素(DO)	mg/L																										
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																										
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																										
	総窒素	mg/L																										
	総りん	mg/L																										
	りん酸イオン	mg/L																										
	浮遊物質	mg/L																										
	硫酸イオン	mg/L	4	44	22	33	4	42	22	33	4	40	22	32	4	43	21	33										
	溶性ケイ酸	mg/L																										
	臭化物イオン	mg/L																										
	紫外線吸光度																											
	トリハロメタン生成能	mg/L																										
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																										

柏井浄水場東側系給水栓水質試験成績表

			柏井浄水場東側系給水栓								柏井浄水場幕張給水場系給水栓																	
			千葉市若葉区都賀の台				千葉市花見川区検見川町				千葉市美浜区若葉幕張給水場　浄水				船橋市浜町													
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均										
	気温	℃																										
	水温	℃	12	30.3	9.9	18.3	12	27.8	9.6	17.9	12	31.2	9.2	18.2	12	29.0	9.7	18.2										
基	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	1	0	0	12	0			12	0												
	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出												
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003												
	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005												
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.9	0.62	1.7	12	3.1	0.67	1.8	12	3.1	0.68	1.8	12	2.9	0.98	1.9										
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08										
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1												
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002												
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004												
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	塩素酸	mg/L	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06										
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
準	クロロホルム	mg/L	12	0.020	0.002	0.009	12	0.019	0.001	0.007	12	0.020	0.002	0.008	12	0.017	0.002	0.007										
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.006	<0.002	0.002	4	0.006	<0.002	0.002	4	0.006	<0.002	0.002	4	0.007	<0.002	0.003										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.008	0.005	0.006	12	0.007	0.004	0.005	12	0.009	0.005	0.006	12	0.009	0.004	0.007										
	臭素酸	mg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	<0.001			12	0.001	<0.001	<0.001										
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.041	0.012	0.023	12	0.037	0.009	0.018	12	0.043	0.013	0.023	12	0.039	0.013	0.022										
項	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.012	0.004	0.007	12	0.010	0.003	0.005	12	0.012	0.004	0.007	12	0.012	0.004	0.007										
	ブロモホルム	mg/L	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.002	12	0.003	<0.001	0.002										
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008												
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4	0.04	0.02	0.03										
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03												
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01												
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	23.9	17.9	21.5	4	24.5	18.4	21.2	4	24.0	17.5	21.4	4	23.8	17.5	19.9										
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	塩化物イオン	mg/L	12	35.6	22.2	28.6	12	37.0	22.8	29.8	12	37.7	22.4	30.0	12	36.6	22.5	27.4										
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	93	77	84	4	94	74	81	4	94	74	84	4	92	65	79										
	蒸発残留物	mg/L	4	210	120	170	4	220	150	180	4	220	170	190	4	210	160	180										
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02												
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001												
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001										
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005												
	有機物(TOC)	mg/L	12	1.0	0.3	0.6	12	1.1	0.4	0.6	12	0.9	0.3	0.6	12	0.9	0.4	0.6										
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.6										
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし												
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし												
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1												
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1												

柏井浄水場東側系給水栓水質試験成績表

			柏井浄水場東側系給水栓								柏井浄水場幕張給水場系給水栓																	
			千葉市若葉区都賀の台				千葉市花見川区検見川町				千葉市美浜区若葉幕張給水場　浄水				船橋市浜町													
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015												
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002												
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			4	<0.001												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004												
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04												
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008												
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06												
	二酸化塩素	mg/L																										
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001										
	抱水クロラール	mg/L	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002										
	農薬類																											
	残留塩素	mg/L	12	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.8	12	0.7	0.5	0.6										
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	93	77	84	4	94	74	81	4	94	74	84	4	92	65	79										
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	遊離炭酸	mg/L																										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03												
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																										
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1												
	蒸発残留物	mg/L	4	210	120	170	4	220	150	180	4	220	170	190	4	210	160	180										
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1												
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.6										
	腐食性(ランゲリア指数)																											
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	5	0	1	12	38	0	8	12	2	0	0	12	5	0	0										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.03	4	0.04	0.02	0.03										
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																										
	アルカリ度	mg/L																										
	電気伝導率	mS/m	12	33.6	25.0	29.8	12	33.4	25.7	29.7	12	33.8	25.4	29.8	12	33.1	23.3	27.8										
	酸度	mg/L	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	4	2	3										
	溶存酸素(DO)	mg/L																										
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																										
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																										
	総窒素	mg/L																										
	総りん	mg/L																										
	りん酸イオン	mg/L																										
	浮遊物質	mg/L																										
	硫酸イオン	mg/L	4	43	30	34	4	41	26	33	4	42	27	34	4	41	27	33										
	溶性ケイ酸	mg/L																										
	臭化物イオン	mg/L																										
	紫外線吸光度																											
	トリハロメタン生成能	mg/L																										
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																										

柏井浄水場西側系給水栓水質試験成績表

			柏井浄水場西側系給水栓								柏井浄水場園生給水場系給水栓																	
			千葉市若葉区小倉台				千葉市若葉区千城台東				千葉市稲毛区園生町 園生給水場　浄水				千葉市稲毛区轟町													
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均										
	気温	℃																										
	水温	℃	12	28.2	10.2	18.7	12	30.1	9.7	18.5	12	30.0	7.5	17.3	12	30.0	10.5	18.6										
基	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0												
	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出												
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003												
	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005												
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.8	1.0	1.9	12	2.8	0.94	1.9	12	2.8	0.95	1.9	12	2.8	0.94	1.9										
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	<0.08	<0.08	4	0.11	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08										
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1												
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002												
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004												
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	塩素酸	mg/L	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06										
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	クロロホルム	mg/L	12	0.021	0.002	0.008	12	0.021	0.002	0.007	12	0.018	0.002	0.006	12	0.021	0.002	0.007										
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.009	<0.002	0.004	4	0.009	<0.002	0.004	4	0.008	<0.002	0.003	4	0.008	<0.002	0.003										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.009	0.005	0.007	12	0.010	0.005	0.007	12	0.009	0.005	0.007	12	0.010	0.005	0.007										
	臭素酸	mg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001												
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.045	0.016	0.025	12	0.044	0.015	0.023	12	0.039	0.014	0.021	12	0.045	0.015	0.023										
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.006	<0.003	<0.003	4	0.006	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.014	0.005	0.008	12	0.014	0.005	0.008	12	0.012	0.004	0.007	12	0.014	0.005	0.008										
	ブロモホルム	mg/L	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008												
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.02										
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03												
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01												
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	23.8	15.8	19.8	4	23.8	16.0	19.9	4	23.9	16.0	20.0	4	24.0	15.9	20.0										
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	塩化物イオン	mg/L	12	36.7	17.4	25.9	12	36.6	17.6	26.2	12	36.5	17.5	26.3	12	37.0	17.6	26.3										
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	85	62	73	4	81	61	71	4	81	61	72	4	82	61	70										
	蒸発残留物	mg/L	4	180	140	170	4	200	110	160	4	190	140	170	4	190	140	160										
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02												
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001												
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001										
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005												
	有機物(TOC)	mg/L	12	1.2	0.5	0.8	12	1.2	0.5	0.8	12	1.2	0.5	0.7	12	1.2	0.5	0.7										
	pH値		12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.6	12	7.6	7.4	7.6										
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし												
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし												
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1												
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1												

基準項目

柏井浄水場西側系給水栓水質試験成績表

			柏井浄水場西側系給水栓								柏井浄水場園生給水場系給水栓																	
			千葉市若葉区小倉台				千葉市若葉区千城台東				千葉市稲毛区園生町 園生給水場　浄水				千葉市稲毛区轟町													
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015												
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002												
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004												
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04												
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008												
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06												
	二酸化塩素	mg/L																										
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001										
	抱水クロラール	mg/L	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002										
	農薬類																											
	残留塩素	mg/L	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.6	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6										
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	85	62	73	4	81	61	71	4	81	61	72	4	82	61	70										
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	遊離炭酸	mg/L																										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03												
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																										
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1												
	蒸発残留物	mg/L	4	180	140	170	4	200	110	160	4	190	140	170	4	190	140	160										
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1												
	pH値		12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.6	12	7.6	7.4	7.6										
	腐食性(ランゲリア指数)																											
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	2	0	0	12	6	0	1	12	2	0	0	12	12	0	2										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.01	0.02										
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																										
	アルカリ度	mg/L																										
	電気伝導率	mS/m	12	32.3	21.1	27.0	12	32.0	21.0	27.1	12	32.0	21.1	27.1	12	32.2	21.2	27.2										
	酸度	mg/L	4	3	2	2	4	3	2	3	4	3			4	4	2	3										
	溶存酸素(DO)	mg/L																										
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																										
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																										
	総窒素	mg/L																										
	総りん	mg/L																										
	りん酸イオン	mg/L																										
	浮遊物質	mg/L																										
	硫酸イオン	mg/L	4	36	24	30	4	36	24	30	4	37	24	30	4	37	24	30										
	溶性ケイ酸	mg/L																										
	臭化物イオン	mg/L																										
	紫外線吸光度																											
	トリハロメタン生成能	mg/L																										
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																										

北総浄水場系給水栓水質試験成績表

			北総浄水場系給水栓								北総浄水場成田給水場系給水栓													
			印西市美瀬				印西市木刈				成田市吾妻 成田給水場　浄水				成田市加良部				成田市三里塚					
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均		
	気温	℃																						
	水温	℃	12	27.9	11.0	19.1	12	28.4	8.3	17.6	12	29.3	7.8	18.2	12	28.8	9.9	18.8	12	27.6	8.8	18.0		
基	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0			12	0				
準	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出				
項	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003				
目	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005				
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005				
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004				
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.6	1.1	1.9	12	2.7	1.0	1.9	12	2.7	1.0	1.8	12	2.6	1.1	1.9	12	2.6	1.1	1.9		
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.11	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08		
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1				
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002				
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004				
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002				
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001				
	塩素酸	mg/L	12	0.11	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06		
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002				
	クロロホルム	mg/L	12	0.019	0.002	0.009	12	0.017	0.001	0.006	12	0.017	0.001	0.007	12	0.019	0.002	0.010	12	0.020	0.002	0.010		
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.012	<0.002	0.006	4	0.012	<0.002	0.005	4	0.013	<0.002	0.005	4	0.009	0.002	0.005	4	0.014	0.003	0.007		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.010	0.005	0.007	12	0.009	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.006	12	0.010	0.005	0.007	12	0.010	0.005	0.007		
	臭素酸	mg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001				
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.040	0.015	0.025	12	0.041	0.010	0.021	12	0.039	0.012	0.022	12	0.040	0.015	0.026	12	0.039	0.015	0.026		
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.012	<0.003	0.005	4	0.010	<0.003	0.004	4	0.012	<0.003	0.004	4	0.012	<0.003	0.005	4	0.012	<0.003	0.005		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.014	0.005	0.009	12	0.014	0.003	0.007	12	0.014	0.004	0.008	12	0.014	0.005	0.009	12	0.013	0.005	0.009		
	ブロモホルム	mg/L	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008				
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	0.022	0.012	0.017	4	<0.005				
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.04	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03		
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03				
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01				
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	24.5	15.3	19.4	4	24.8	15.3	19.8	4	23.9	14.8	19.0	4	24.6	15.1	19.3	4	24.0	15.1	18.7		
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001			4	<0.001				
	塩化物イオン	mg/L	12	35.2	19.1	26.1	12	38.2	19.0	26.6	12	35.9	18.3	26.0	12	34.1	18.7	26.3	12	34.3	18.8	25.4		
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	83	63	73	4	82	62	72	4	82	63	73	4	82	61	72	4	83	61	72		
	蒸発残留物	mg/L	4	190	160	180	4	210	150	180	4	210	150	170	4	200	150	170	4	180	160	170		
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02				
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001				
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001		
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005				
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005				
	有機物(TOC)	mg/L	12	1.1	0.5	0.7	12	1.2	0.5	0.7	12	1.2	0.5	0.7	12	1.2	0.5	0.7	12	1.1	0.5	0.7		
	pH値		12	7.8	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.5	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.6		
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし				
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし				
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1				
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1				

北総浄水場系給水栓水質試験成績表

			北総浄水場系給水栓								北総浄水場成田給水場系給水栓													
			印西市美瀬				印西市木刈				成田市吾妻 成田給水場　浄水				成田市加良部				成田市三里塚					
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均		
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015				
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002				
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004				
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008				
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06				
	二酸化塩素	mg/L																						
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L	4	0.008	<0.002	0.004	4	0.005	<0.002	0.002	4	0.008	<0.002	0.003	4	0.009	<0.002	0.004	4	0.009	<0.002	0.004		
	農薬類																							
	残留塩素	mg/L	12	0.7	0.4	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12	0.8	0.5	0.6	12	0.5	0.2	0.4	12	0.6	0.4	0.5		
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	83	63	73	4	82	62	72	4	82	63	73	4	82	61	72	4	83	61	72		
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001			4	<0.001				
	遊離炭酸	mg/L																						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03				
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002				
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																						
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1				
	蒸発残留物	mg/L	4	190	160	180	4	210	150	180	4	210	150	170	4	200	150	170	4	180	160	170		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1				
	pH値		12	7.8	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.5	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.6		
	腐食性(ランゲリア指数)																							
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	13	0	1	12	24	0	2	12	4	0	2	12	68	2	37	12	18	0	4		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01				
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.01	0.03	4	0.04	0.01	0.02	4	0.04	0.02	0.03		
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																						
	アルカリ度	mg/L																						
	電気伝導率	mS/m	12	32.5	21.4	26.6	12	33.4	21.2	26.5	12	32.2	21.1	26.2	12	31.8	21.0	26.1	12	31.9	21.1	25.9		
	酸度	mg/L	4	4	2	3	4	5	3	4	4	3			4	4	3	3	4	4	3	4		
	溶存酸素(DO)	mg/L																						
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																						
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																						
	総窒素	mg/L																						
	総りん	mg/L																						
	りん酸イオン	mg/L																						
	浮遊物質	mg/L																						
	硫酸イオン	mg/L	4	41	26	32	4	41	26	32	4	38	25	30	4	41	25	32	4	41	25	32		
	溶性ケイ酸	mg/L																						
	臭化物イオン	mg/L																						
	紫外線吸光度																							
	トリハロメタン生成能	mg/L																						
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																						

福増浄水場系給水栓水質試験成績表

			福増浄水場系給水栓								福増浄水場市原分場系給水栓								福増浄水場姉崎分場系給水栓							
			市原市五井				市原市根田				市原市郡本 市原分場　浄水				市原市辰巳台東				市原市有秋台東 姉崎分場　浄水				市原市岩崎西			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																								
	水温	℃	12	28.5	9.7	18.4	12	27.6	13.6	19.4	12	28.2	10.3	17.9	12	28.7	11.1	18.7	12	28.3	8.9	17.4	12	28.9	10.6	18.7
基準項目	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0			12	1	0	0	12	0		
	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	0.93	0.27	0.62	12	0.92	0.26	0.62	12	1.0	0.39	0.73	12	0.96	0.28	0.69	12	1.0	0.48	0.74	12	1.0	0.40	0.75
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	クロロホルム	mg/L	12	0.019	0.008	0.013	12	0.020	0.009	0.014	12	0.015	0.009	0.012	12	0.017	0.009	0.013	12	0.014	0.009	0.011	12	0.016	0.010	0.012
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			4	0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.010	0.004	0.006	12	0.009	0.005	0.007	12	0.009	0.004	0.007	12	0.010	0.005	0.007	12	0.007	0.004	0.005	12	0.009	0.004	0.007
	臭素酸	mg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	<0.001		
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.044	0.018	0.028	12	0.043	0.021	0.030	12	0.037	0.021	0.028	12	0.041	0.022	0.030	12	0.031	0.020	0.024	12	0.039	0.022	0.029
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	<0.003			4	<0.003			4	<0.003			4	<0.003			4	<0.003			4	<0.003		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.012	0.006	0.008	12	0.012	0.006	0.009	12	0.012	0.007	0.009	12	0.012	0.007	0.009	12	0.010	0.006	0.008	12	0.012	0.007	0.009
	ブロモホルム	mg/L	12	0.003	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	32.3	20.7	26.2	4	32.1	20.8	26.2	4	26.6	17.1	22.2	4	27.2	18.8	23.3	4	24.1	16.3	20.9	4	25.2	16.3	21.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	12	28.7	15.4	19.1	12	29.2	15.3	19.3	12	25.1	15.1	18.4	12	26.6	15.3	18.8	12	22.9	15.1	18.8	12	24.4	14.8	18.1
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	110	91	98	4	104	88	96	4	103	89	97	4	108	93	102	4	108	75	91	4	109	90	101
	蒸発残留物	mg/L	4	240	210	230	4	260	180	220	4	240	200	220	4	250	170	220	4	200	170	190	4	230	190	210
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	12	0.9	0.4	0.7	12	0.9	0.5	0.6	12	0.9	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7
	pH値		12	7.8	7.4	7.6	12	8.0	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.6	12	7.8	7.5	7.6
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

福増浄水場系給水栓水質試験成績表

			福増浄水場系給水栓								福増浄水場市原分場系給水栓								福増浄水場姉崎分場系給水栓							
			市原市五井				市原市根田				市原市郡本 市原分場　浄水				市原市辰巳台東				市原市有秋台東 姉崎分場　浄水				市原市岩崎西			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																								
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	抱水クロラール	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			4	<0.002		
	農薬類																									
	残留塩素	mg/L	12	0.7	0.5	0.6	12	0.5	0.4	0.5	12	0.7	0.5	0.5	12	0.6	0.5	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	110	91	98	4	104	88	96	4	103	89	97	4	108	93	102	4	108	75	91	4	109	90	101
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																								
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	240	210	230	4	260	180	220	4	240	200	220	4	250	170	220	4	200	170	190	4	230	190	210
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.8	7.4	7.6	12	8.0	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.6	12	7.8	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)																									
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	25	0	8	12	2	0	0	12	32	0	5	12	2	0	1	12	46	0	9	12	2	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																								
	アルカリ度	mg/L																								
	電気伝導率	mS/m	12	38.3	21.8	32.0	12	39.2	22.2	32.5	12	35.4	22.1	29.8	12	36.0	22.3	31.0	12	33.6	23.6	29.1	12	34.5	21.9	29.5
	酸度	mg/L	4	6	2	4	4	5	2	3	4	5	3	4	4	6	2	4	4	5	2	4	4	6	4	5
	溶存酸素(DO)	mg/L																								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																								
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																								
	総窒素	mg/L																								
	総りん	mg/L																								
	りん酸イオン	mg/L																								
	浮遊物質	mg/L																								
	硫酸イオン	mg/L	4	67	40	52	4	67	39	52	4	52	29	40	4	53	34	44	4	41	27	35	4	49	28	38
	溶性ケイ酸	mg/L																								
	臭化物イオン	mg/L																								
	紫外線吸光度																									
	トリハロメタン生成能	mg/L																								
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																								

北船橋給水場系給水栓水質試験成績表

			北船橋給水場系給水栓								北船橋給水場北習志野分場系給水栓								北船橋給水場妙典給水場系給水栓							
			船橋市大穴北 北船橋給水場　浄水				船橋市夏見				船橋市習志野台 北習志野分場　浄水				船橋市高根台				市川市妙典 妙典給水場　浄水				浦安市富岡			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																								
	水温	℃	12	29.0	7.2	17.1	12	27.6	10.1	18.1	12	28.0	7.6	17.4	12	27.6	8.0	17.3	12	28.3	8.2	17.6	12	27.1	9.2	17.8
基準項目	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0		
	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.9	1.2	1.9	12	2.9	1.2	1.9	12	2.7	1.1	1.9	12	2.7	1.1	1.8	12	2.8	1.2	1.9	12	2.8	1.1	1.9
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.11	0.09	0.10	4	0.11	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	クロロホルム	mg/L	12	0.013	0.001	0.007	12	0.013	<0.001	0.007	12	0.014	0.001	0.007	12	0.015	0.001	0.007	12	0.013	0.001	0.006	12	0.014	0.001	0.007
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.009	<0.002	0.004	4	0.009	<0.002	0.004	4	0.008	<0.002	0.004	4	0.007	<0.002	0.004	4	0.005	<0.002	0.002	4	0.006	<0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.008	0.004	0.005	12	0.009	0.004	0.006	12	0.010	0.004	0.006	12	0.010	0.005	0.007	12	0.009	0.004	0.007	12	0.009	0.005	0.007
	臭素酸	mg/L	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	<0.001			12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.030	0.010	0.019	12	0.033	0.009	0.020	12	0.033	0.012	0.022	12	0.033	0.013	0.023	12	0.032	0.012	0.021	12	0.033	0.013	0.022
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.006	<0.003	0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.006	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.009	0.003	0.006	12	0.010	0.003	0.006	12	0.010	0.003	0.007	12	0.010	0.004	0.007	12	0.010	0.003	0.007	12	0.010	0.004	0.007
	ブロモホルム	mg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.004	<0.001	0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	0.006			4	<0.005			4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03			4	0.03	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	23.8	16.6	19.4	4	23.4	17.2	19.8	4	23.3	18.7	20.0	4	23.2	18.8	20.0	4	22.8	17.0	18.8	4	22.3	17.8	19.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	12	34.1	18.9	24.4	12	34.1	19.1	24.8	12	34.7	17.5	24.8	12	33.0	17.3	24.6	12	34.0	17.9	23.5	12	33.9	16.0	23.7
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	90	59	76	4	91	61	76	4	89	64	76	4	89	65	76	4	89	59	74	4	89	60	76
	蒸発残留物	mg/L	4	240	150	190	4	200	150	170	4	210	160	190	4	210	160	180	4	210	140	170	4	210	160	180
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	<0.001		
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	12	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

北船橋給水場系給水栓水質試験成績表

			北船橋給水場系給水栓								北船橋給水場北習志野分場系給水栓								北船橋給水場妙典給水場系給水栓							
			船橋市大穴北 北船橋給水場　浄水				船橋市夏見				船橋市習志野台 北習志野分場　浄水				船橋市高根台				市川市妙典 妙典給水場　浄水				浦安市富岡			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																								
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002
	農薬類																									
	残留塩素	mg/L	12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6	12	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.4	0.5	12	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	90	59	76	4	91	61	76	4	89	64	76	4	89	65	76	4	89	59	74	4	89	60	76
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																								
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	240	150	190	4	200	150	170	4	210	160	190	4	210	160	180	4	210	140	170	4	210	160	180
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)																									
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	3	0	0	12	1	0	0	12	4	0	0	12	20	0	7	12	12	0	5	12	10	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03			4	0.03	0.02	0.03
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																								
	アルカリ度	mg/L																								
	電気伝導率	mS/m	12	32.1	20.8	25.4	12	32.2	21.1	25.8	12	31.9	20.6	25.5	12	31.9	20.6	25.5	12	31.9	19.9	24.9	12	31.6	20.0	24.9
	酸度	mg/L	4	4	2	3	4	4	3	4	4	3			4	4	3	3	4	4	2	3	4	4	3	3
	溶存酸素(DO)	mg/L																								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																								
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																								
	総窒素	mg/L																								
	総りん	mg/L																								
	りん酸イオン	mg/L																								
	浮遊物質	mg/L																								
	硫酸イオン	mg/L	4	40	23	32	4	41	23	32	4	41	25	33	4	41	25	34	4	41	24	33	4	40	24	33
	溶性ケイ酸	mg/L																								
	臭化物イオン	mg/L																								
	紫外線吸光度																									
	トリハロメタン生成能	mg/L																								
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																								

松戸給水場系給水栓水質試験成績表

			松戸給水場系給水栓								松戸給水場沼南給水場系給水栓																	
			松戸市紙敷 松戸給水場　浄水				松戸市小金原				柏市藤ヶ谷 沼南給水場　浄水				船橋市小室町													
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均										
	気温	℃																										
	水温	℃	12	29.7	7.5	17.4	12	28.4	8.5	17.7	12	30.1	6.8	17.0	12	27.7	7.5	17.2										
基	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0												
準	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出												
項	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003												
目	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005												
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.8	1.3	2.1	12	2.9	1.3	2.1	12	3.0	1.3	2.1	12	2.9	1.3	2.1										
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.13	0.09	0.10	4	0.13	0.10	0.11	4	0.14	0.10	0.11	4	0.14	0.10	0.11										
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1												
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002												
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004												
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	塩素酸	mg/L	12	0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06			12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06										
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	クロロホルム	mg/L	12	0.009	0.001	0.005	12	0.010	0.002	0.005	12	0.003	<0.001	0.002	12	0.006	<0.001	0.003										
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4	<0.002			4	<0.002												
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.009	0.004	0.006	12	0.009	0.004	0.006	12	0.009	0.003	0.005	12	0.010	0.005	0.007										
	臭素酸	mg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.002										
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.030	0.011	0.019	12	0.031	0.011	0.019	12	0.021	0.006	0.012	12	0.027	0.010	0.017										
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003			4	<0.003												
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.010	0.003	0.006	12	0.010	0.003	0.006	12	0.007	0.001	0.004	12	0.009	0.002	0.005										
	ブロモホルム	mg/L	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.002										
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008												
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.03	0.03										
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03												
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01												
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	22.1	14.5	17.7	4	22.4	14.7	17.8	4	21.2	13.3	16.6	4	21.2	13.6	16.6										
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	塩化物イオン	mg/L	12	31.5	16.5	23.3	12	31.7	16.9	23.3	12	31.8	14.6	22.2	12	31.4	14.9	22.5										
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	86	56	71	4	86	55	71	4	86	55	70	4	86	55	71										
	蒸発残留物	mg/L	4	210	140	180	4	200	140	170	4	210	140	160	4	210	150	180										
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02												
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001												
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001												
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005												
	有機物(TOC)	mg/L	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6										
	pH値		12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.5	12	7.5	7.4	7.5	12	7.5	7.4	7.5										
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし												
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし												
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1												
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1												

松戸給水場系給水栓水質試験成績表

			松戸給水場系給水栓								松戸給水場沼南給水場系給水栓																	
			松戸市紙敷 松戸給水場　浄水				松戸市小金原				柏市藤ヶ谷 沼南給水場　浄水				船橋市小室町													
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015												
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002												
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001										
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004												
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04												
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008												
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06												
	二酸化塩素	mg/L																										
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	抱水クロラール	mg/L	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			4	<0.002												
	農薬類																											
	残留塩素	mg/L	12	0.8	0.6	0.7	12	0.7	0.5	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12	0.6	0.5	0.6										
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	86	56	71	4	86	55	71	4	86	55	70	4	86	55	71										
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	遊離炭酸	mg/L																										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03												
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																										
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1												
	蒸発残留物	mg/L	4	210	140	180	4	200	140	170	4	210	140	160	4	210	150	180										
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1												
	pH値		12	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.5	12	7.5	7.4	7.5	12	7.5	7.4	7.5										
	腐食性(ランゲリア指数)																											
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	5	0	0	12	22	0	5	12	8	0	2	12	6	0	1										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.02	0.03	4	0.03	0.02	0.02	4	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.03	0.03										
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																										
	アルカリ度	mg/L																										
	電気伝導率	mS/m	12	32.5	18.3	25.2	12	32.1	18.6	25.3	12	30.8	17.9	24.4	12	30.9	18.5	24.6										
	酸度	mg/L	4	4	2	3	4	4	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4										
	溶存酸素(DO)	mg/L																										
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																										
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																										
	総窒素	mg/L																										
	総りん	mg/L																										
	りん酸イオン	mg/L																										
	浮遊物質	mg/L																										
	硫酸イオン	mg/L	4	41	28	34	4	42	27	34	4	41	29	34	4	41	28	34										
	溶性ケイ酸	mg/L																										
	臭化物イオン	mg/L																										
	紫外線吸光度																											
	トリハロメタン生成能	mg/L																										
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																										

誉田給水場系給水栓水質試験成績表

			誉田給水場系給水栓								誉田給水場大宮分場系給水栓								誉田給水場千葉分場系給水栓							
			千葉市緑区おゆみ野 誉田給水場　浄水				千葉市中央区星久喜町				千葉市若葉区大宮町 大宮分場　浄水				千葉市若葉区大宮町				千葉市中央区都町 千葉分場　浄水				千葉市中央区旭町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃																								
	水温	℃	12	29.3	8.8	17.6	12	28.4	8.8	17.5	12	29.0	9.2	17.6	12	28.0	11.1	18.6	12	28.9	9.6	18.3	12	28.2	10.2	18.3
基準項目	一般細菌	CFU/mL	12	0			12	0			12	0			12	0			12	0			12	0		
	大腸菌	定性	12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出			12	不検出		
	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003		
	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005		
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	亜硝酸態窒素	mg/L	12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004			12	<0.004		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	12	2.8	1.1	1.9	12	2.3	0.77	1.4	12	2.1	0.62	1.2	12	2.2	0.46	1.3	12	1.9	0.59	1.3	12	2.0	0.64	1.3
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	0.11	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08	4	0.10	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1		
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004		
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩素酸	mg/L	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	クロロホルム	mg/L	12	0.020	0.001	0.008	12	0.019	0.004	0.011	12	0.022	0.005	0.011	12	0.024	0.005	0.012	12	0.023	0.006	0.012	12	0.023	0.006	0.012
	ジクロロ酢酸	mg/L	4	0.008	<0.002	0.003	4	0.007	<0.002	0.003	4	0.007	<0.002	0.003	4	0.007	<0.002	0.003	4	0.007	<0.002	0.004	4	0.008	<0.002	0.004
	ジブロモクロロメタン	mg/L	12	0.010	0.002	0.007	12	0.009	0.006	0.007	12	0.010	0.005	0.007	12	0.009	0.005	0.008	12	0.010	0.006	0.008	12	0.010	0.006	0.008
	臭素酸	mg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	総トリハロメタン	mg/L	12	0.044	0.013	0.024	12	0.043	0.018	0.028	12	0.049	0.017	0.028	12	0.050	0.022	0.031	12	0.050	0.020	0.030	12	0.050	0.020	0.032
	トリクロロ酢酸	mg/L	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	12	0.014	0.004	0.008	12	0.013	0.005	0.008	12	0.015	0.005	0.009	12	0.015	0.007	0.010	12	0.015	0.007	0.010	12	0.015	0.007	0.010
	ブロモホルム	mg/L	12	0.003	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.002
	ホルムアルデヒド	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	24.3	18.7	21.4	4	24.5	20.8	22.8	4	24.2	19.9	22.4	4	26.7	20.2	23.7	4	24.3	16.6	21.0	4	24.1	16.8	21.0
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	12	36.3	19.3	26.9	12	30.4	18.1	24.0	12	28.7	16.8	22.5	12	29.8	12.0	23.1	12	28.4	15.0	21.4	12	31.2	16.2	22.0
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	86	68	77	4	93	76	84	4	89	81	84	4	92	75	83	4	92	75	80	4	97	72	81
	蒸発残留物	mg/L	4	190	160	180	4	200	180	190	4	190	180	190	4	220	180	200	4	200	150	180	4	200	160	180
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02		
	ジェオスミン	μg/L	12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001			12	<0.001		
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	12	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001			12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005		
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005		
	有機物(TOC)	mg/L	12	1.2	0.5	0.7	12	1.1	0.5	0.7	12	1.1	0.5	0.7	12	1.1	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7
	pH値		12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	8.0	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.7
	味		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	臭気		12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし			12	異常なし		
	色度	度	12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		

誉田給水場系給水栓水質試験成績表

			誉田給水場系給水栓								誉田給水場大宮分場系給水栓								誉田給水場千葉分場系給水栓							
			千葉市緑区おゆみ野 誉田給水場　浄水				千葉市中央区星久喜町				千葉市若葉区大宮町 大宮分場　浄水				千葉市若葉区大宮町				千葉市中央区都町 千葉分場　浄水				千葉市中央区旭町			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015		
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002		
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			4	<0.001		
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004		
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008		
	亜塩素酸	mg/L	4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06			4	<0.06		
	二酸化塩素	mg/L																								
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4	0.004	<0.002	0.002	4	0.004	<0.002	<0.002	4	0.005	<0.002	0.002
	農薬類																									
	残留塩素	mg/L	12	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.7	12	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.5	0.6	12	0.7	0.5	0.6
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	86	68	77	4	93	76	84	4	89	81	84	4	92	75	83	4	92	75	80	4	97	72	81
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001		
	遊離炭酸	mg/L																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03		
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002		
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																								
	臭気強度(TON)		12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1			12	<1		
	蒸発残留物	mg/L	4	190	160	180	4	200	180	190	4	190	180	190	4	220	180	200	4	200	150	180	4	200	160	180
	濁度	度	12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1			12	<0.1		
	pH値		12	7.7	7.5	7.6	12	7.7	7.4	7.6	12	7.7	7.5	7.6	12	8.0	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.7	12	7.8	7.5	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)																									
	従属栄養細菌	CFU/mL	12	56	0	13	12	29	0	4	12	68	0	20	12	55	2	26	12	22	0	4	12	60	0	6
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	0.04	0.01	0.02	4	0.04	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02	4	0.03	0.01	0.02
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L																								
	アルカリ度	mg/L																								
	電気伝導率	mS/m	12	31.8	19.2	27.0	12	33.0	22.0	29.2	12	32.0	21.7	28.5	12	33.8	19.8	29.2	12	33.2	22.3	28.6	12	34.2	22.6	28.7
	酸度	mg/L	4	3	2	3	4	4	3	3	4	3	2	3	4	4	2	3	4	4	1	2	4	5	2	3
	溶存酸素(DO)	mg/L																								
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																								
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																								
	総窒素	mg/L																								
	総りん	mg/L																								
	りん酸イオン	mg/L																								
	浮遊物質	mg/L																								
	硫酸イオン	mg/L	4	38	25	32	4	41	36	38	4	43	34	38	4	51	36	41	4	44	28	36	4	43	29	36
	溶性ケイ酸	mg/L																								
	臭化物イオン	mg/L																								
	紫外線吸光度																									
	トリハロメタン生成能	mg/L																								
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL																								

各分場原水水質試験成績表

			北総浄水場　成田給水場系				福増浄水場　姉崎分場系				誉田給水場　大宮分場系				誉田給水場　千葉分場系													
			成田市吾妻 成田給水場　原水				市原市有秋台東 姉崎分場　原水				千葉市若葉区大宮町 大宮分場　原水				千葉市中央区都町 千葉分場　原水													
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均										
	気温	℃																										
	水温	℃	4	17.7	15.2	16.4	4	18.1	12.9	16.0	4	19.0	15.3	17.2	4	18.5	14.9	16.8										
基	一般細菌	CFU/mL	4	470	0	240	4	2	0	0	4	240	0	68	4	0												
準	大腸菌	定性	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出												
項	カドミウム及びその化合物	mg/L	4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003			4	<0.0003												
目	水銀及びその化合物	mg/L	4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005			4	<0.00005												
	セレン及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	ヒ素及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	六価クロム化合物	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	亜硝酸態窒素	mg/L	4	<0.004			4	0.010	<0.004	0.007	4	0.014	<0.004	<0.004	4	0.009	0.006	0.007										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	4	<0.02			4	0.04	<0.02	<0.02	4	0.13	0.07	0.10	4	0.06	<0.02	0.03										
	フッ素及びその化合物	mg/L	4	<0.08			4	0.09	<0.08	<0.08	4	<0.08			4	<0.08												
	ホウ素及びその化合物	mg/L	4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1			4	<0.1												
	四塩化炭素	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002												
	1,4-ジオキサン	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004			4	<0.004												
	ジクロロメタン	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	テトラクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	トリクロロエチレン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	ベンゼン	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	塩素酸	mg/L																										
	クロロ酢酸	mg/L																										
	クロロホルム	mg/L																										
	ジクロロ酢酸	mg/L																										
	ジブロモクロロメタン	mg/L																										
	臭素酸	mg/L																										
	総トリハロメタン	mg/L																										
	トリクロロ酢酸	mg/L																										
	ブロモジクロロメタン	mg/L																										
	ブロモホルム	mg/L																										
	ホルムアルデヒド	mg/L																										
	亜鉛及びその化合物	mg/L	4	<0.005			4	0.010	<0.005	<0.005	4	<0.005			4	<0.005												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			4	<0.01												
	鉄及びその化合物	mg/L	4	<0.03			4	0.05	<0.03	0.04	4	<0.03			4	0.03	<0.03	<0.03										
	銅及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	0.02	<0.01	<0.01										
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4	6.9	6.8	6.9	4	14.3	9.8	11.6	4	8.9	7.8	8.5	4	15.3	14.0	14.4										
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.019	0.018	0.018	4	0.031	0.018	0.028	4	0.018	0.013	0.016	4	0.010	0.008	0.009										
	塩化物イオン	mg/L	4	7.2	7.0	7.0	4	6.1	5.8	6.0	4	5.2	4.6	4.9	4	4.9	4.7	4.8										
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	66	64	65	4	97	90	93	4	58	56	57	4	45	42	44										
	蒸発残留物	mg/L	4	160	130	140	4	170	150	160	4	130			4	130	110	120										
	陰イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02			4	<0.02												
	ジェオスミン	μg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	非イオン界面活性剤	mg/L	4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005			4	<0.005												
	フェノール類	mg/L	4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005			4	<0.0005												
	有機物(TOC)	mg/L	4	0.2	0.1	0.2	4	0.4	0.2	0.3	4	0.2	0.1	0.2	4	0.3	0.2	0.2										
	pH値		4	8.4	8.3	8.4	4	8.4	8.3	8.3	4	8.6	8.4	8.4	4	8.6	8.5	8.6										
	味																											
	臭気		4				4				4				4													
	色度	度	4	2			4	4	2	3	4	2			4	4	3	4										
	濁度	度	4	<0.1			4	0.2	<0.1	<0.1	4	<0.1			4	0.1	<0.1	<0.1										

各分場原水水質試験成績表

			北総浄水場　成田給水場系				福増浄水場　姉崎分場系				誉田給水場　大宮分場系				誉田給水場　千葉分場系													
			成田市吾妻 成田給水場　原水				市原市有秋台東 姉崎分場　原水				千葉市若葉区大宮町 大宮分場　原水				千葉市中央区都町 千葉分場　原水													
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均										
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015			4	<0.0015												
	ウラン及びその化合物	mg/L	4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002			4	<0.0002												
	ニッケル及びその化合物	mg/L	4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001			4	<0.001												
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004			4	<0.0004												
	トルエン	mg/L	4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04			4	<0.04												
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008			4	<0.008												
	亜塩素酸	mg/L																										
	二酸化塩素	mg/L																										
	ジクロロアセトニトリル	mg/L																										
	抱水クロラール	mg/L																										
	農薬類		1	<0.01			1	<0.01			1	<0.01			1	<0.01												
	残留塩素	mg/L																										
	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	66	64	65	4	97	90	93	4	58	56	57	4	45	42	44										
	マンガン及びその化合物	mg/L	4	0.019	0.018	0.018	4	0.031	0.018	0.028	4	0.018	0.013	0.016	4	0.010	0.008	0.009										
	遊離炭酸	mg/L	4	<1			4	<1			4	<1			4	<1												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03			4	<0.03												
	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002			4	<0.002												
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L																										
	臭気強度(TON)		4	10	3	6	4	10	5	6	4	10	5	6	4	10	5	8										
	蒸発残留物	mg/L	4	160	130	140	4	170	150	160	4	130			4	130	110	120										
	濁度	度	4	<0.1			4	0.2	<0.1	<0.1	4	<0.1			4	0.1	<0.1	<0.1										
	pH値		4	8.4	8.3	8.4	4	8.4	8.3	8.3	4	8.6	8.4	8.4	4	8.6	8.5	8.6										
	腐食性(ランゲリア指数)		4	-0.1	-0.2	-0.1	4	0.2	0.1	0.2	4	0.0	-0.1	0.0	4	-0.1	-0.2	-0.1										
	従属栄養細菌	CFU/mL	4	680	50	380	4	130	14	63	4	680	5	220	4	170	33	81										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01			4	<0.01												
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	4	<0.01			4	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01			4	<0.01												
その他項目	アンモニア態窒素	mg/L	4	0.07			4	0.71	0.51	0.59	4	0.18	0.12	0.16	4	0.30	0.25	0.28										
	アルカリ度	mg/L																										
	電気伝導率	mS/m	4	17.0	16.6	16.8	4	25.0	24.0	24.6	4	16.2	15.9	16.1	4	16.4	16.0	16.2										
	酸度	mg/L	4	<1			4	<1			4	<1			4	<1												
	溶存酸素(DO)	mg/L																										
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L																										
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L																										
	総窒素	mg/L																										
	総りん	mg/L																										
	りん酸イオン	mg/L																										
	浮遊物質	mg/L																										
	硫酸イオン	mg/L	4	10			4	8	6	7	4	7			4	7	6	7										
	溶性ケイ酸	mg/L																										
	臭化物イオン	mg/L																										
	紫外線吸光度																											
	トリハロメタン生成能	mg/L																										
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	4	0			4	0			4	0			4	0												
	放射性セシウム(Cs-134)	Bq/kg	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出												
	放射性セシウム(Cs-137)	Bq/kg	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出												
	放射性ヨウ素(I-131)	Bq/kg	4	不検出			4	不検出			4	不検出			4	不検出												

各分場原水水質試験成績表

			北総浄水場　成田給水場系				福増浄水場　姉崎分場系				誉田給水場　大宮分場系				誉田給水場　千葉分場系			
			成田市吾妻 成田給水場　原水				市原市有秋台東 姉崎分場　原水				千葉市若葉区大宮町 大宮分場　原水				千葉市中央区都町 千葉分場　原水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	2,2-DPA(ダラポン)	mg/L	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
	2,4-D(2,4-PA)	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	EPN	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	MCPA	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	アシュラム	mg/L	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
	アセフェート	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	アトラジン	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	アニロホス	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	アミトラズ	mg/L	1	<0.00015			1	<0.00015			1	<0.00015			1	<0.00015		
	アラクロール	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	イソキサチオン	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	イソフェンホス	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
	イプロベンホス(IBP)	mg/L	1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009		
	イミノクタジン	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	インダノファン	mg/L	1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009		
	エスプロカルブ	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	エトフェンプロックス	mg/L	1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008		
	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	オキサジクロメホン	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	オキシン銅(有機銅)	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	オリサストロビン	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	カズサホス	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	カフェンストロール	mg/L	1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008		
	カルバリル(NAC)	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	カルボフラン	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	キノクラミン(ACN)	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	キャプタン	mg/L	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
	クミルロン	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	グリホサート	mg/L	1	<0.02			1	<0.02			1	<0.02			1	<0.02		
	クロメプロップ	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	クロルピリホス	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	クロロタロニル(TPN)	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	シアナジン	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	シアノホス(CYAP)	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ジウロン(DCMU)	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ジクロベニル(DBN)	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008			1	<0.00008		
	ジクワット	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ジチオピル	mg/L	1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009			1	<0.00009		
	シハロホップブチル	mg/L	1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006		
	シマジン(CAT)	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ジメタメトリン	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ジメトエート	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	シメトリン	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	ダイアジノン	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ダイムロン	mg/L	1	<0.008			1	<0.008			1	<0.008			1	<0.008		
	チアジニル	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		

各分場原水水質試験成績表

			北総浄水場　成田給水場系				福増浄水場　姉崎分場系				誉田給水場　大宮分場系				誉田給水場　千葉分場系			
			成田市吾妻 成田給水場　原水				市原市有秋台東 姉崎分場　原水				千葉市若葉区大宮町 大宮分場　原水				千葉市中央区都町 千葉分場　原水			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
農薬類	チウラム	mg/L	1	<0.00025			1	<0.00025			1	<0.00025			1	<0.00025		
	チオジカルブ	mg/L	1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008			1	<0.0008		
	チオファネートメチル	mg/L	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
	チオベンカルブ	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	テフリルトリオン	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	テルブカルブ(MBPMC)	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	トリクロピル	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	トリクロルホン(DEP)	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	トリシクラゾール	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	トリフルラリン	mg/L	1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006		
	ナプロパミド	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	ピペロホス	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	ピラクロニル	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	ピラゾキシフェン	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ピリダフェンチオン	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		
	ピリブチカルブ	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ピロキロン	mg/L	1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004		
	フィプロニル	mg/L	1	<0.000025			1	<0.000025			1	<0.000025			1	<0.000025		
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	フェリムゾン	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	フェンチオン(MPP)	mg/L	1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006			1	<0.00006		
	フェントエート(PAP)	mg/L	1	<0.00007			1	<0.00007			1	<0.00007			1	<0.00007		
	フェントラザミド	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	フサライド	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	ブタクロール	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	ブタミホス	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ブプロフェジン	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	フルアジナム	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	プレチラクロール	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	プロシミドン	mg/L	1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009		
	プロピコナゾール	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	プロピザミド	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	プロベナゾール	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	ブロモブチド	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	ベノミル	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	ペンシクロン	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	ベンゾビシクロン	mg/L	1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009			1	<0.0009		
	ベンゾフェナップ	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	ベンタゾン	mg/L	1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002			1	<0.002		
	ペンディメタリン	mg/L	1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003			1	<0.003		
	ベンフラカルブ	mg/L	1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004		
	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001			1	<0.0001		
	ベンフレセート	mg/L	1	<0.0007			1	<0.0007			1	<0.0007			1	<0.0007		
	ホスチアゼート	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	マラチオン(マラソン)	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	メコプロップ(MCPP)	mg/L	1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005			1	<0.0005		
	メソミル	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	メタラキシル	mg/L	1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006			1	<0.0006		
	メチダチオン(DMTP)	mg/L	1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004			1	<0.00004		
	メトミノストロビン	mg/L	1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004			1	<0.0004		
	メトリブジン	mg/L	1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003			1	<0.0003		
	メフェナセット	mg/L	1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002			1	<0.0002		
	メプロニル	mg/L	1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001			1	<0.001		
	モリネート	mg/L	1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005			1	<0.00005		