

南八幡浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)	
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水								配水
5月	1	(水)	雨	29.5	19.2	20.8	20.5	3.6	1.6	7.2	7.2	14.9	15.2	28	49	13.0	124	0.09	94	70	
	2	(木)	晴	2.5	16.4	19.4	19.7	3.3	1.6	7.1	7.3	14.5	14.9	23	48	12.1	122	0.09	128	88	
	3	(金)	晴		18.1	17.3	18.8	1.5	1.9	7.2	7.3	14.3	14.9						145	111	
	4	(土)	晴		22.3	17.8	18.2	1.7	2.1	7.1	7.3	14.0	15.4						111	65	
	5	(日)	晴		21.9	19.6	19.5	1.0	1.6	7.2	7.3	13.7	14.3						86	54	
	6	(月)	曇		21.1	19.9	20.3	0.5	1.4	7.2	7.3	13.7	13.9						120	49	
	7	(火)	雨		5.5	20.3	19.9	20.0	4.7	1.9	7.3	7.3	14.2	14.0	24	46	11.0	114	0.09	163	48
	8	(水)	曇			20.4	20.4	20.3	5.2	2.4	7.3	7.4	15.9	15.2	23	51	11.3	116	0.10	171	55
	9	(木)	雨		0.5	12.4	19.8	20.0	6.3	2.2	7.4	7.4	17.2	16.7	25	56	12.7	122	0.12	334	65
	10	(金)	晴			19.0	19.1	19.4	5.0	2.5	7.4	7.4	17.2	17.3	29	56	13.5	127	0.11	308	79
	11	(土)	晴			21.1	18.8	19.2	5.5	2.1	7.4	7.5	17.6	17.7						231	47
	12	(日)	曇			21.0	19.1	19.3	5.2	2.2	7.5	7.5	18.0	18.1						248	49
	13	(月)	雨		49.5	20.6	19.3	19.4	5.4	2.4	7.5	7.6	18.4	18.7	29	58	18.0	134	0.11	248	56
	14	(火)	曇			16.8	19.8	19.8	5.4	2.0	7.2	7.4	19.5	19.0	33	61	15.7	135	0.10	308	124
	15	(水)	晴		1.5	20.6	19.1	19.5	5.4	2.4	7.2	7.2	16.8	17.7	28	58	14.5	126	0.13	274	82
	16	(木)	曇		10.0	17.4	19.3	19.7	4.2	2.4	7.2	7.2	16.4	17.0	27	56	13.9	122	0.14	120	65
	17	(金)	晴			21.0	20.2	19.9	3.2	3.3	7.3	7.3	17.0	17.6	27	54	14.5	124	0.13	60	64
	18	(土)	晴			23.2	20.9	20.9	4.6	1.9	7.4	7.4	18.1	17.9						17	49
	19	(日)	曇			22.4	21.8	21.8	6.8	2.0	7.6	7.6	18.7	18.8						274	38
	20	(月)	雨		26.0	16.7	21.2	21.5	6.6	2.7	7.6	7.6	19.6	19.0	34	60	14.5	128	0.10	282	45
	21	(火)	晴			24.0	21.5	21.5	4.8	2.6	7.5	7.5	19.2	19.4	35	62	14.8	136	0.10	299	85
	22	(水)	晴			21.7	21.7	22.0	4.3	2.5	7.4	7.5	19.6	19.9	37	63	15.4	133	0.13	393	50
	23	(木)	曇			22.1	21.8	21.9	5.1	3.0	7.5	7.5	20.1	19.9	37	66	15.7	138	0.14	539	41
	24	(金)	晴			23.7	22.1	22.2	5.2	2.7	7.6	7.6	19.7	19.8	36	62	16.0	130	0.10	530	45
	25	(土)	曇			21.0	22.7	22.9	9.2	2.3	7.5	7.6	18.6	19.4						368	44
	26	(日)	晴			21.8	22.9	23.0	5.9	2.5	7.6	7.6	19.0	19.1						691	42
	27	(月)	雨			22.3	23.0	23.2	5.9	2.0	7.7	7.6	20.0	19.8	35	61	16.1	124	0.06	513	39
	28	(火)	雨		7.5	22.8	23.1	23.1	5.1	2.9	7.4	7.6	20.9	20.4	39	64	15.7	136	0.09	336	40
	29	(水)	曇			20.1	23.3	23.3	5.2	2.8	7.3	7.4	22.5	22.3	41	68	17.6	147	0.10	248	55
	30	(木)	晴			23.5	23.3	23.5	4.9	2.6	7.4	7.4	21.0	22.2	38	70	19.7	146	0.10	354	75
	31	(金)	雨		33.0	18.3	23.1	23.4	6.2	2.6	7.2	7.4	21.0	22.4	36	71	21.0	148	0.11	274	54
	最高			49.5	24.0	23.3	23.5	9.2	3.3	7.7	7.6	22.5	22.4	41	71	21.0	148	0.14	691	124	
	最低				12.4	17.3	18.2	0.5	1.4	7.1	7.2	13.7	13.9	23	46	11.0	114	0.06		38	
	平均				20.4	20.7	20.9	4.7	2.3	7.4	7.4	17.8	18.0	32	59	15.1	130	0.11		60	
	合計			165.5															8,267		

多項目試験結果			
実施日		5月9日	
気温	°C	12.4	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	19.8	20.0
濁度	度	6.3	2.2
pH		7.4	7.4
電気伝導率	mS/m	17.2	16.7
酸消費量	mg/L	30	25
全硬度	mg/L	59	56
カルシウム硬度	mg/L	39	38
マグネシウム硬度	mg/L	20	18
塩化物イオン	mg/L	13.1	12.7
全蒸発残留物	mg/L	136	122
全鉄	mg/L	0.21	0.12
COD	mg/L	2.7	2.3
BOD	mg/L	1.2	0.8
溶存酸素	mg/L	7.4	8.3
全マンガン	mg/L	0.04	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.12	0.04
全窒素	mg/L	1.50	1.38
全リン	mg/L	0.08	0.06
硫酸イオン	mg/L	22.8	22.6
シリカ	mg/L	18.3	17.7
色度	度	3	2
懸濁物質	mg/L	10	4
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
8月	1	(木)	晴		29.2	30.6	30.7	3.5	2.6	7.2	7.3	20.9	21.1	37	69	15.8	138	0.07	342	51
	2	(金)	曇		29.2	30.8	30.9	4.8	2.7	7.3	7.4	20.9	21.3	40	70	15.0	140	0.06	428	43
	3	(土)	晴		30.6	31.1	31.1	6.1	2.8	7.4	7.5	21.3	21.3						573	38
	4	(日)	晴		31.9	31.4	31.4	4.9	2.6	7.3	7.5	22.9	22.2						325	39
	5	(月)	晴		32.1	32.9	32.0	17.7	3.7	8.4	7.8	24.0	23.9	46	77	18.7	151	0.05	1,736	37
	6	(火)	曇		30.8	31.6	31.8	7.9	2.9	7.6	7.4	26.3	25.0	46	77	21.4	154	0.04	616	62
	7	(水)	晴	9.0	29.9	31.3	31.4	7.0	2.6	7.5	7.4	30.7	29.5	48	83	31.1	178	0.04	599	51
	8	(木)	晴	11.0	29.0	31.2	31.4	9.2	2.4	7.3	7.3	23.8	28.9	50	78	31.1	170	0.04	547	166
	9	(金)	晴		30.8	28.2	29.5	10.5	2.6	7.1	7.2	17.7	20.8	31	61	17.9	140	0.09	684	124
	10	(土)	曇		30.7	28.7	28.7	21.3	2.4	7.0	7.2	15.8	16.7						650	161
	11	(日)	晴		32.1	29.0	28.9	5.9	2.4	7.0	7.1	17.3	17.1						419	94
	12	(月)	晴		33.3	29.6	29.6	11.1	3.0	7.1	7.2	16.9	17.7						197	53
	13	(火)	晴		32.1	30.0	30.1	2.4	2.8	7.0	7.2	19.5	18.0	35	55	12.6	126	0.09	239	40
	14	(水)	晴		32.3	30.9	30.8	1.8	2.6	7.1	7.3	20.7	22.6	33	67	22.7	148	0.07	281	114
	15	(木)	晴		32.2	28.8	31.2	18.1	2.7	7.0	7.4	17.9	21.1	37	65	15.2	146	0.07	1,087	151
	16	(金)	雨	80.5	28.4	28.6	29.3	24.1	2.3	7.1	7.0	17.9	17.4	28	55	11.6	124	0.08	778	182
	17	(土)	晴	2.5	30.4	27.7	28.5	3.5	2.7	7.1	7.1	17.2	17.5						530	157
	18	(日)	曇		28.8	28.9	28.8	16.2	1.7	7.2	7.1	18.0	18.1						460	78
	19	(月)	晴	12.5	30.2	29.1	29.3	12.8	1.9	7.2	7.1	18.8	18.8	38	62	11.6	134	0.08	460	59
	20	(火)	曇	0.5	27.8	30.0	29.7	9.8	2.1	7.2	7.2	21.1	19.8	36	64	12.4	138	0.07	557	175
	21	(水)	晴		29.6	29.3	29.6	14.3	1.8	7.1	7.1	17.4	19.5	34	63	14.1	130	0.06	725	139
	22	(木)	曇		28.6	29.8	29.5	10.5	2.1	7.2	7.1	21.0	19.4	34	62	13.3	128	0.08	495	117
	23	(金)	曇		30.6	29.5	29.4	8.9	1.9	7.2	7.2	23.9	21.5	39	70	15.0	144	0.09	557	91
	24	(土)	晴		32.1	29.4	29.5	9.4	2.7	7.4	7.3	27.4	24.4						486	71
	25	(日)	晴		31.3	29.6	29.8	9.6	1.9	7.4	7.4	22.6	24.7						415	168
	26	(月)	晴		31.3	29.0	29.7	10.5	2.1	7.3	7.4	22.3	23.0	42	73	15.2	153	0.08	451	151
	27	(火)	晴	6.0	29.3	25.9	28.8	140.7	2.3	7.0	7.3	12.3	18.4	36	61	11.9	129	0.09	1,459	466
	28	(水)	曇		27.7	25.8	26.2	29.5	2.2	7.1	7.1	15.5	14.9	26	46	8.7	108	0.09	849	229
	29	(木)	曇	26.0	28.4	26.9	27.0	18.5	2.6	7.2	7.2	18.5	17.1	34	59	9.5	123	0.08	592	218
	30	(金)	雨	60.0	26.3	26.5	27.0	15.0	2.0	7.2	7.2	16.9	19.0	36	64	11.8	136	0.09	1,003	395
	31	(土)	曇	17.0	27.4	25.7	26.0	31.4	2.1	7.0	7.1	13.9	15.3						1,368	947
	最高			80.5	33.3	32.9	32.0	140.7	3.7	8.4	7.8	30.7	29.5	50	83	31.1	178	0.09	1,736	947
	最低				26.3	25.7	26.0	1.8	1.7	7.0	7.0	12.3	14.9	26	46	8.7	108	0.04		37
	平均				30.1	29.3	29.6	16.0	2.4	7.2	7.3	20.0	20.5	37	66	16.0	140	0.07		157
	合計			225.0															19,908	

多項目試験結果			
実施日		8月8日	
気温	°C	29.0	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	31.2	31.4
濁度	度	9.2	2.4
pH		7.3	7.3
電気伝導率	mS/m	23.8	28.9
酸消費量	mg/L	39	50
全硬度	mg/L	69	78
カルシウム硬度	mg/L	46	55
マグネシウム硬度	mg/L	23	23
塩化物イオン	mg/L	16.1	31.1
全蒸発残留物	mg/L	154	170
全鉄	mg/L	0.37	0.04
COD	mg/L	5.4	4.2
BOD	mg/L	1.8	1.8
溶存酸素	mg/L	4.0	5.2
全マンガン	mg/L	0.06	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.34	0.17
全窒素	mg/L	1.44	1.36
全リン	mg/L	0.20	0.12
硫酸イオン	mg/L	27.4	29.5
シリカ	mg/L	19.8	19.1
色度	度	6	5
懸濁物質	mg/L	20	4
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水		(m3/秒)
1 月	1	(金)	晴		16.1	17.6	17.9	10.0	1.9	7.3	7.5	23.8	24.4	43	78	18.2	166	0.08	393	100
	2	(土)	雨	43.0	16.1	17.7	17.8	5.1	2.5	7.4	7.4	20.8	21.8						402	73
	3	(日)	晴		18.6	17.8	17.6	7.6	2.6	7.4	7.5	25.1	20.6						359	219
	4	(月)	晴		14.7	17.4	17.3	8.3	2.3	7.3	7.4	18.8	21.9						736	231
	5	(火)	晴		15.6	17.2	17.6	21.1	2.9	7.4	7.3	21.6	18.9	32	64	12.2	125	0.14	1,052	157
	6	(水)	曇		14.7	16.5	16.9	21.1	2.2	7.5	7.4	21.4	20.6	35	70	13.0	144	0.10	1,591	127
	7	(木)	晴		14.5	15.8	16.2	13.8	1.7	7.5	7.4	27.5	21.5	36	74	13.9	150	0.08	488	110
	8	(金)	晴		12.9	14.8	15.0	9.5	2.4	7.6	7.6	27.9	23.5	39	76	15.8	152	0.11	488	106
	9	(土)	晴		11.5	13.9	14.5	11.1	2.5	7.5	7.5	23.5	24.0						393	98
	10	(日)	曇	2.0	12.6	13.7	14.1	6.0	2.5	7.6	7.5	23.1	23.5						380	91
	11	(月)	曇	1.0	15.8	13.9	14.1	6.2	2.8	7.6	7.5	22.4	23.0	37	75	16.0	142	0.13	345	83
	12	(火)	晴		14.7	14.6	14.7	5.2	2.5	7.6	7.5	22.8	22.9	39	76	16.1	142	0.12	380	81
	13	(水)	晴		17.8	15.1	15.1	4.9	2.7	7.6	7.5	23.4	23.6	39	77	16.8	148	0.13	371	79
	14	(木)	晴		15.6	15.8	15.6	4.1	2.3	7.6	7.6	23.6	23.8	40	78	16.7	157	0.11	362	71
	15	(金)	雨	8.0	15.2	16.4	16.2	3.9	2.2	7.6	7.6	23.8	23.8	40	80	16.7	168	0.10	221	71
	16	(土)	晴		15.9	16.3	16.4	4.3	1.9	7.6	7.6	24.7	24.3						230	77
	17	(日)	曇		17.8	16.8	16.6	3.5	2.2	7.6	7.6	25.2	25.2						97	64
	18	(月)	曇		13.5	16.8	17.0	4.5	3.2	7.6	7.6	24.6	25.1	42	82	19.4	172	0.12	123	59
	19	(火)	晴		8.4	15.8	16.0	4.3	2.5	7.7	7.6	24.9	25.1	42	82	18.9	174	0.11	109	55
	20	(水)	雨	5.0	6.7	14.8	15.1	3.3	2.6	7.7	7.7	24.8	25.1	42	83	18.7	168	0.11	133	54
	21	(木)	雨	10.5	10.4	14.1	14.4	3.3	2.8	7.7	7.7	25.5	25.2	42	82	18.7	170	0.09	67	54
	22	(金)	晴	0.5	10.1	13.6	13.8	3.1	2.4	7.7	7.7	25.5	25.6	44	79	18.7	166	0.10	0	54
	23	(土)	晴		11.4	12.4	12.9	2.7	2.1	7.6	7.7	25.5	25.7						43	55
	24	(日)	晴		11.4	11.9	12.3	2.8	2.0	7.7	7.8	25.7	25.6						17	55
	25	(月)	晴		9.8	11.9	12.0	2.8	1.9	7.7	7.7	25.9	25.9	45	83	19.1	170	0.11	111	51
	26	(火)	曇	4.0	8.3	12.1	12.3	3.0	2.2	7.7	7.6	26.3	26.4	45	84	20.3	175	0.11	0	49
	27	(水)	曇	18.0	13.3	12.5	12.5	3.2	2.3	7.7	7.7	25.5	25.8	43	83	19.4	174	0.11	128	55
	28	(木)	晴		16.0	12.5	12.6	4.4	2.9	7.7	7.6	25.1	25.3	43	83	18.9	170	0.13	239	86
	29	(金)	晴		10.6	12.6	12.5	5.4	3.2	7.5	7.6	26.4	25.7	43	84	20.2	174	0.15	171	84
	30	(土)	晴		10.6	12.5	12.8	4.8	2.8	7.6	7.6	24.3	25.0						26	68
	最高			43.0	18.6	17.8	17.9	21.1	3.2	7.7	7.8	27.9	26.4	45	84	20.3	175	0.15	1,591	231
	最低				6.7	11.9	12.0	2.7	1.7	7.3	7.3	18.8	18.9	32	64	12.2	125	0.08		49
	平均				13.4	14.8	15.0	6.4	2.4	7.6	7.6	24.3	24.0	41	79	17.4	160	0.11		87
	合計			92.0															9,455	

多項目試験結果			
実施日		11月21日	
気温	°C	10.4	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	14.1	14.4
濁度	度	3.3	2.8
pH		7.7	7.7
電気伝導率	mS/m	25.5	25.2
酸消費量	mg/L	44	42
全硬度	mg/L	80	82
カルシウム硬度	mg/L	60	62
マグネシウム硬度	mg/L	20	21
塩化物イオン	mg/L	18.7	18.7
全蒸発残留物	mg/L	178	170
全鉄	mg/L	0.14	0.09
COD	mg/L	2.4	2.5
BOD	mg/L	0.5	0.6
溶存酸素	mg/L	9.4	9.3
全マンガン	mg/L	0.02	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.04	0.02
全窒素	mg/L	2.52	2.50
全リン	mg/L	0.08	0.09
硫酸イオン	mg/L	33.2	33.1
シリカ	mg/L	24.9	24.9
色度	度	3	3
懸濁物質	mg/L	5	3
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

南八幡浄水場

令和6年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 PAC(kg)	江戸川流量 (m3/秒)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水			
1月	1	(水)	晴		6.8	7.3	7.1	3.8	2.1	7.9	7.7	26.5	26.7						486	43
	2	(木)	晴		3.9	6.9	6.7	3.8	2.2	7.9	7.8	27.1	29.5						504	43
	3	(金)	曇	0.5	5.1	6.9	7.1	4.2	2.5	8.0	7.8	27.0	28.0						477	43
	4	(土)	晴		3.3	6.5	6.5	3.5	2.4	7.9	7.8	26.2	26.5						389	42
	5	(日)	晴		1.6	6.8	6.7	4.5	2.8	8.0	7.9	24.8	25.6						575	41
	6	(月)	曇	20.0	3.2	6.7	6.8	4.2	2.8	8.1	7.9	25.2	25.3	36	80	20.9	170	0.09	681	41
	7	(火)	曇		8.8	6.8	6.8	4.0	3.1	8.0	7.8	25.0	24.6	35	78	19.9	166	0.10	601	45
	8	(水)	晴		7.4	6.9	7.0	4.5	3.4	8.0	7.9	24.0	24.4	35	77	19.4	160	0.11	628	53
	9	(木)	晴		7.0	6.9	7.0	4.9	4.2	7.9	7.9	23.3	23.8	36	77	17.9	156	0.17	221	43
	10	(金)	晴		4.4	6.4	6.7	4.6	4.3	7.8	7.9	23.6	23.8	37	77	17.5	155	0.16	124	44
	11	(土)	晴		4.7	6.3	6.5	4.7	4.2	7.7	7.7	23.4	23.8						53	42
	12	(日)	曇		2.8	6.1	6.2	4.9	4.4	7.7	7.8	24.2	24.2						62	43
	13	(月)	晴		4.5	6.5	6.7	4.6	4.5	7.9	7.8	23.4	24.2						203	43
	14	(火)	晴		4.8	6.3	6.5	5.4	4.5	7.8	7.8	24.7	24.6	37	78	18.9	161	0.12	557	43
	15	(水)	晴		6.6	6.6	6.7	5.7	4.6	7.9	7.8	25.3	25.1	37	79	19.6	162	0.11	486	43
	16	(木)	曇		4.1	6.1	6.4	6.1	3.8	7.9	7.7	26.2	25.9	39	81	21.6	165	0.08	1,308	44
	17	(金)	晴		6.5	5.9	6.2	6.5	3.5	8.2	7.8	26.0	26.3	39	79	22.1	176	0.07	946	43
	18	(土)	晴		3.8	5.7	5.8	8.7	3.1	8.1	7.8	26.2	26.6						969	44
	19	(日)	晴		2.8	6.0	5.9	7.3	2.7	8.4	7.9	26.0	26.2						881	44
	20	(月)	曇	3.0	6.4	6.2	6.4	6.8	4.3	8.3	7.8	25.5	26.8	41	84	22.3	180	0.09	1,146	45
	21	(火)	曇		8.3	7.1	7.0	6.9	3.4	8.3	7.8	25.8	26.4	41	85	19.4	175	0.07	1,215	46
	22	(水)	晴		6.9	6.9	6.9	5.2	2.9	8.4	7.9	25.7	25.9	37	79	23.6	168	0.07	1,180	43
	23	(木)	曇		5.8	7.2	7.2	5.9	2.6	8.0	7.7	26.6	26.5	36	81	24.0	170	0.07	1,103	43
	24	(金)	晴		6.4	7.7	7.8	6.5	3.5	8.7	8.2	25.5	26.2	36	79	23.7	168	0.07	1,360	43
	25	(土)	雨	0.5	5.1	8.5	8.2	7.4	3.0	8.3	7.8	25.9	26.2						1,215	44
	26	(日)	晴		5.3	8.2	8.2	8.2	3.1	8.5	7.9	25.9	26.0						1,377	45
	27	(月)	晴		5.5	8.4	8.4	7.6	2.9	8.5	7.9	25.6	26.0	35	79	24.2	163	0.07	1,574	43
	28	(火)	晴		7.3	8.5	8.6	7.1	3.1	8.5	7.9	25.4	26.0	35	79	24.0	162	0.04	1,642	43
	29	(水)	晴		7.9	8.5	8.7	7.4	3.2	8.6	7.9	25.9	26.1	36	79	24.2	166	0.05	1,839	42
	30	(木)	晴		6.4	8.3	8.7	6.2	2.5	8.5	7.8	25.5	26.5	34	80	25.1	166	0.04	1,847	42
	31	(金)	晴		6.8	8.1	8.3	6.7	2.5	8.5	7.8	25.8	26.2	34	79	25.1	165	0.04	1,668	42
	最高			20.0	8.8	8.5	8.7	4.6	8.7	8.2	27.1	29.5	41	85	25.1	180	0.17	1,847	53	
	最低			1.6	5.7	5.8	3.5	2.1	7.7	7.7	23.3	23.8	34	77	17.5	155	0.04		41	
	平均			5.5	7.0	7.1	5.7	3.3	8.1	7.8	25.4	25.8	37	80	21.8	166	0.09		43	
	合計			24.0														27,317		

多項目試験結果			
実施日		1月9日	
気温	°C	7.0	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	6.9	7.0
濁度	度	4.9	4.2
pH		7.9	7.9
電気伝導率	mS/m	23.3	23.8
酸消費量	mg/L	37	36
全硬度	mg/L	76	77
カルシウム硬度	mg/L	52	55
マグネシウム硬度	mg/L	24	22
塩化物イオン	mg/L	17.0	17.9
全蒸発残留物	mg/L	153	156
全鉄	mg/L	0.20	0.17
COD	mg/L	3.3	3.3
BOD	mg/L	1.4	1.4
溶存酸素	mg/L	12.1	12.4
全マンガン	mg/L	0.02	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.04	0.03
全窒素	mg/L	2.16	2.11
全リン	mg/L	0.08	0.08
硫酸イオン	mg/L	32.0	33.2
シリカ	mg/L	20.5	20.3
色度	度	4.3	3.9
懸濁物質	mg/L	5.1	5.2
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

