

南八幡浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
4月	1	(火)	雨	46.5	5.1	12.4	13.4	4.3	3.6	7.5	7.6	18.1	19.7	32	59	16.6	133	0.15	150	46
	2	(水)	雨	31.5	8.4	10.5	11.7	6.0	3.5	7.4	7.5	16.4	17.0	29	50	13.2	114	0.15	283	64
	3	(木)	雨	5.5	8.9	10.0	10.5	6.4	3.0	7.4	7.4	15.6	15.8	30	49	12.2	113	0.15	592	124
	4	(金)	晴		9.6	10.6	10.6	7.1	2.8	7.3	7.4	19.0	18.1	32	55	14.7	116	0.14	530	112
	5	(土)	晴		11.3	12.2	11.7	5.6	3.4	7.3	7.3	18.9	18.1						371	95
	6	(日)	晴		17.1	13.2	12.7	5.1	3.5	7.4	7.4	19.5	19.9						186	89
	7	(月)	曇		13.1	14.5	14.0	4.2	3.2	7.4	7.5	18.9	19.3	31	61	14.7	124	0.13	27	71
	8	(火)	晴		14.3	13.5	13.8	3.9	3.0	7.4	7.5	19.0	19.1	31	60	14.0	128	0.13	71	74
	9	(水)	晴		17.6	14.9	14.9	4.1	2.9	7.4	7.5	20.7	20.4	30	64	15.7	137	0.10	0	68
	10	(木)	曇	9.0	17.0	16.0	15.7	4.5	2.7	7.4	7.5	20.1	20.6	31	65	16.4	139	0.09	9	64
	11	(金)	曇		15.3	16.3	16.3	3.7	2.6	7.4	7.5	18.9	19.6	31	61	15.0	136	0.11	18	64
	12	(土)	晴		16.3	16.3	16.3	5.4	2.6	7.4	7.5	19.6	19.7						212	71
	13	(日)	曇	5.5	13.1	15.8	16.0	4.7	2.8	7.4	7.5	19.0	19.8						18	84
	14	(月)	曇	2.5	18.0	15.8	15.8	4.4	2.8	7.3	7.4	20.4	18.7	29	56	14.9	132	0.11	301	107
	15	(火)	晴		16.9	15.3	15.7	5.0	3.2	7.3	7.4	18.3	18.8	30	55	16.0	132	0.14	469	229
	16	(水)	晴		16.8	13.8	14.5	9.8	2.8	7.2	7.2	13.3	16.3	24	49	14.3	122	0.10	999	186
	17	(木)	晴		17.6	13.7	14.4	7.3	3.1	7.2	7.1	15.1	16.0	21	48	13.4	118	0.12	716	130
	18	(金)	曇		18.5	14.9	14.8	6.0	2.6	7.2	7.2	16.5	17.2	23	51	14.6	112	0.12	513	100
	19	(土)	晴		20.9	16.4	16.2	4.6	2.7	7.3	7.3	17.4	17.5						133	83
	20	(日)	曇		19.7	17.4	17.5	4.7	3.0	7.3	7.3	17.2	18.2						141	91
	21	(月)	晴		18.2	18.3	18.0	5.3	3.2	7.2	7.3	18.5	17.7	27	54	13.8	117	0.15	221	124
	22	(火)	曇		18.5	16.8	18.0	6.4	3.0	7.2	7.3	13.4	15.8	25	49	11.6	104	0.15	265	131
	23	(水)	雨	11.0	17.4	16.7	17.2	7.6	2.3	7.2	7.2	14.3	20.8	21	49	28.8	126	0.11	645	104
	24	(木)	曇		18.6	16.7	16.8	11.4	2.5	7.2	7.2	14.8	17.0	22	46	18.5	106	0.12	628	103
	25	(金)	曇		18.5	17.4	17.3	5.7	2.5	7.2	7.2	16.2	16.6	22	47	16.0	108	0.13	336	110
	26	(土)	晴	4.0	15.6	16.2	16.8	11.3	2.1	7.2	7.2	14.2	15.6						318	120
	27	(日)	晴		18.6	16.1	16.5	9.4	2.6	7.2	7.2	13.8	15.6						407	89
	28	(月)	曇	13.5	19.8	16.3	16.6	6.1	2.4	7.2	7.2	16.4	16.3	20	43	17.6	103	0.13	230	67
	29	(火)	晴	1.5	18.1	16.7	16.7	4.1	2.3	7.3	7.4	12.9	16.0						27	60
	30	(水)	晴		18.0	16.9	16.9	3.8	2.2	7.3	7.4	14.4	14.0	21	42	11.1	92	0.14	18	63
	最高			46.5	20.9	18.3	18.0	11.4	3.6	7.5	7.6	20.7	20.8	32	65	28.8	139	0.15	999	229
	最低				5.1	10.0	10.5	3.7	2.1	7.2	7.1	12.9	14.0	20	42	11.1	92	0.09		46
	平均				15.9	15.1	15.2	5.9	2.8	7.3	7.3	17.0	17.8	27	53	15.4	120	0.13		97
	合計			130.5															8,834	

多項目試験結果

実施日		4月10日	
気温	℃	17	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	16.0	15.7
濁度	度	4.5	2.7
pH		7.4	7.5
電気伝導率	mS/m	20.1	20.6
酸消費量	mg/L	30	31
全硬度	mg/L	63	65
カルシウム硬度	mg/L	46	48
マグネシウム硬度	mg/L	17	17
塩化物イオン	mg/L	15.5	16.4
全蒸発残留物	mg/L	137	139
全鉄	mg/L	0.15	0.09
COD	mg/L	2.7	2.6
BOD	mg/L	1.2	1.2
溶存酸素	mg/L	8.6	9.7
全マンガン	mg/L	0.03	0.02
アンモニウムイオン	mg/L	0.03	0.03
全窒素	mg/L	1.99	1.88
全リン	mg/L	0.09	0.09
硫酸イオン	mg/L	29.1	30.6
シリカ	mg/L	20.5	20.5
色度	度	3	3
懸濁物質	mg/L	6	4

備考
・月に1回測定している部分を水色で示しています。

南八幡浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (℃)	水温(℃)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量	江戸川流量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)	(m3/秒)
5月	1	(木)	晴		19.0	17.3	17.6	3.6	2.5	7.3	7.5	14.7	15.0	23	46	12.6	90	0.11	62	49
	2	(金)	雨	56.5	18.3	18.2	18.4	4.0	2.7	7.4	7.5	16.0	17.2	23	49	18.1	127	0.12	34	40
	3	(土)	晴		18.5	17.7	17.9	3.8	2.6	7.3	7.6	14.5	14.8						212	186
	4	(日)	晴		18.2	16.7	18.0	10.2	2.4	7.1	7.4	12.7	15.0						433	207
	5	(月)	曇		17.3	16.5	17.2	8.9	3.5	7.2	7.2	13.1	13.0						459	123
	6	(火)	雨	22.0	16.8	17.9	17.9	5.3	2.2	7.2	7.2	14.3	13.7						231	86
	7	(水)	晴	3.5	19.2	17.1	17.4	6.2	2.5	7.2	7.3	15.1	14.7	23	49	10.1	107	0.13	282	111
	8	(木)	晴		17.4	17.4	17.9	10.0	2.2	7.3	7.4	15.7	15.4	25	51	10.8	109	0.14	325	125
	9	(金)	曇	3.0	19.3	17.9	18.1	8.0	2.3	7.2	7.3	16.0	15.9	26	51	11.7	109	0.13	308	95
	10	(土)	雨	7.5	18.8	18.3	18.4	4.3	2.1	7.2	7.3	15.6	17.2						248	91
	11	(日)	晴	1.0	20.8	18.1	18.3	8.7	2.1	7.2	7.3	17.2	17.0						299	154
	12	(月)	曇	6.5	17.9	16.8	18.1	15.3	2.7	7.2	7.3	14.1	16.2	25	51	12.8	114	0.14	359	154
	13	(火)	晴		19.7	16.6	17.1	10.8	3.2	7.1	7.2	12.2	13.3	23	45	9.6	92	0.16	411	129
	14	(水)	曇		21.2	18.2	17.9	6.1	2.9	7.1	7.2	14.5	14.1	23	44	11.4	100	0.14	376	95
	15	(木)	曇		22.5	19.3	18.9	5.1	2.7	7.1	7.2	16.3	15.1	24	46	11.9	104	0.14	368	100
	16	(金)	晴		22.4	20.2	20.2	4.8	2.2	7.1	7.2	16.9	16.4	26	53	13.9	108	0.11	334	86
	17	(土)	雨	24.5	19.6	19.9	20.2	4.4	2.0	7.1	7.3	18.0	16.4						205	85
	18	(日)	曇		24.5	20.7	20.5	4.1	1.9	7.2	7.2	14.5	17.4						274	162
	19	(月)	曇		18.7	17.6	19.7	8.8	2.4	7.2	7.2	13.7	14.9	25	45	12.2	96	0.13	393	158
	20	(火)	晴		25.2	16.9	17.7	7.7	2.9	7.2	7.2	11.7	12.8	21	40	9.7	82	0.13	428	131
	21	(水)	晴		24.4	19.2	18.9	6.9	2.6	7.1	7.2	12.9	13.4	21	41	10.2	88	0.12	308	110
	22	(木)	曇		24.2	22.1	20.5	3.8	2.6	7.2	7.2	13.7	14.7	23	44	12.6	96	0.12	342	93
	23	(金)	曇		18.3	21.7	21.2	6.3	2.4	7.1	7.2	14.8	14.5	23	43	12.0	98	0.11	197	119
	24	(土)	曇	5.5	19.0	19.8	20.7	11.6	1.9	7.1	7.2	13.8	14.9						308	101
	25	(日)	曇	21.5	17.4	19.2	19.6	5.8	2.0	7.1	7.2	13.4	14.1						197	79
	26	(月)	曇		19.2	18.5	19.0	7.8	2.2	7.1	7.2	15.2	14.2	24	43	12.0	96	0.13	419	150
	27	(火)	曇		17.6	17.6	18.0	6.3	1.9	7.1	7.2	14.5	15.2	24	45	13.7	100	0.12	368	114
	28	(水)	晴		20.0	18.1	18.0	5.3	2.2	7.1	7.2	16.6	15.3	23	45	15.0	110	0.14	205	73
	29	(木)	晴	2.0	20.7	18.8	18.9	3.6	2.5	7.2	7.3	14.1	14.6	23	45	11.4	96	0.15	180	60
	30	(金)	雨	29.0	14.7	19.0	19.0	2.6	2.0	7.1	7.3	14.8	14.7	23	45	10.9	100	0.13	0	75
	31	(土)	雨	8.5	15.6	19.0	19.1	4.4	1.6	7.3	7.3	18.9	16.1						205	93
	最高			56.5	25.2	22.1	21.2	15.3	3.5	7.4	7.6	18.9	17.4	26	53	18.1	127	0.16	459	207
	最低				14.7	16.5	17.1	2.6	1.6	7.1	7.2	11.7	12.8	21	40	9.6	82	0.11		40
	平均				19.6	18.5	18.7	6.6	2.4	7.2	7.3	14.8	15.1	23	46	12.1	101	0.13		111
	合計			191.0															8,770	

多項目試験結果

実施日		5月8日	
気温	℃	17.4	
項目	単位	原水	配水
水温	℃	17.4	17.9
濁度	度	10.0	2.2
pH		7.3	7.4
電気伝導率	mS/m	15.7	15.4
酸消費量	mg/L	25	25
全硬度	mg/L	51	51
カルシウム硬度	mg/L	34	34
マグネシウム硬度	mg/L	17	17
塩化物イオン	mg/L	11.3	10.8
全蒸発残留物	mg/L	138	109
全鉄	mg/L	0.34	0.14
COD	mg/L	3.3	2.4
BOD	mg/L	1.0	1.2
溶存酸素	mg/L	8.3	9.3
全マンガン	mg/L	0.04	0.04
アンモニウムイオン	mg/L	0.04	0.07
全窒素	mg/L	1.63	1.63
全リン	mg/L	0.11	0.07
硫酸イオン	mg/L	22.3	21.4
シリカ	mg/L	18.7	17.5
色度	度	4	4
懸濁物質	mg/L	15	3
備考			
・月に1回測定している部分を水色で示しています。			