郡本浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量 LAS(kg)
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水		
5月	1	(木)	晴		22.4	17.3	17.8	2.1	1.5	7.7	7.7	24.8	24.9	94	101	9.5	153	0.09	
	2	(金)	雨	45.0	17.0	17.4	17.6	1.8	1.4	7.7	7.7	24.9	25.4	93	101	9.2	179	0.07	
	3	(土)	晴		21.0	17.6	17.9	1.8	1.3	7.7	7.7	24.5	25.2						
	4	(日)	曇		23.8	17.7	18.1	1.7	1.3	7.7	7.7	25.0	25.4						
	5	(月)	晴		20.0	17.8	18.1	2.5	1.8	7.7	7.7	24.9	25.3						
	6	(火)	雨	23.5	14.7	17.9	17.9	2.6	1.8	7.7	7.7	25.2	25.2						
	7	(水)	晴	2.5	21.3	18.0	18.2	3.2	2.6	7.7	7.7	25.2	25.2	91	99	9.2	186	0.14	
	8	(木)	晴		19.4	17.9	18.2	3.7	2.2	7.7	7.6	25.0	25.2	90	101	9.3	197	0.12	
	9	(金)	曇	2.0	20.1	17.9	18.2	3.8	3.0	7.6	7.6	24.7	24.7	91	99	9.2	178	0.20	
	10	(土)	雨	5.5	19.4	18.1	18.2	3.7	2.7	7.6	7.5	24.4	24.5						
	11	(日)	晴	0.5	23.4	18.3	18.5	4.6	2.8	7.6	7.6	24.4	24.3						
	12	(月)	曇	5.0	17.8	18.4	18.5	4.6	3.1	7.6	7.6	24.4	24.2	87	99	9.0	182	0.20	
	13	(火)	晴		22.0	18.5	18.8	4.6	3.5	7.6	7.6	24.4	24.4	88	95	9.0	179	0.20	
	14	(水)	晴		23.7	18.6	18.9	4.5	3.4	7.6	7.6	24.3	24.4	88	98	9.1	152	0.21	
	15	(木)	晴		24.6	18.8	19.1	4.1	3.3	7.6	7.6	24.3	24.4	90	97	9.0	143	0.20	
	16	(金)	晴		23.6	18.9	19.2	4.1	3.1	7.6	7.6	24.4	24.4	90	96	9.1	171	0.19	
	17	(土)	雨	9.5	21.0	19.0	19.2	3.7	3.2	7.6	7.5	24.3	24.3						
	18	(日)	曇		27.0	19.2	19.7	5.3	2.7	7.6	7.6	24.3	24.3						
	19	(月)	曇		19.3	19.4	19.5	3.6	2.8	7.5	7.5	24.4	24.4	89	95	9.1	151	0.15	
	20	(火)	曇		25.8	19.5	19.9	3.7	2.7	7.5	7.5	24.5	24.5	90	95	9.0	182	0.18	
	21	(水)	曇		27.0	19.7	20.0	3.7	2.7	7.5	7.5	24.4	24.5	91	97	9.0	152	0.17	
	22	(木)	曇		24.1	20.0	20.2	3.8	3.3	7.5	7.5	24.3	24.4	89	96	8.9	184	0.16	
	23	(金)	曇		19.1	20.4	20.6	4.8	3.1	7.6	7.6	25.5	25.4	92	95	9.1	159	0.15	
	24	(土)	曇	4.0	19.5	20.5	20.6	4.7	3.5	7.6	7.6	24.0	24.3						
	25	(日)	曇	14.5	19.0	20.7	20.7	4.3	3.6	7.7	7.6	25.5	25.5						
	26	(月)	曇		20.0	20.6	20.8	4.4	3.4	7.6	7.5	25.5	25.5	91	96	8.9	143	0.15	
	27	(火)	曇		18.3	20.6	20.7	5.6	4.1	7.8	7.6	25.8	25.8	92	97	9.1	152	0.13	
	28	(水)	晴		21.3	20.5	20.8	5.6	4.5	7.7	7.7	25.8	25.9	93	98	9.1	146	0.14	
	29	(木)	曇	4.0	22.3	20.5	20.8	4.8	4.1	7.7	7.7	25.8	25.9	94	100	9.0	137	0.10	
	30	(金)	雨	24.0	14.1	20.4	20.4	6.2	4.3	7.7	7.7	25.8	25.8	95	99	8.9	181	0.15	
	31	(土)	曇	24.0	14.5	20.3	20.3	4.0	2.9	7.9	7.8	25.6	25.6						
	最高			45.0	27.0	20.7	20.8	6.2	4.5	7.9	7.8	25.8	25.9	95	101	9.5	197	0.21	
	最低				14.1	17.3	17.6	1.7	1.3	7.5	7.5	24.0	24.2	87	95	8.9	137	0.07	
	平均				20.9	19.0	19.3	3.9	2.9	7.6	7.6	24.8	24.9	91	98	9.1	165	0.16	
	合計			164.0															0

多項目試験結果

実施日	5月1日			
気温	°C	22.4		
項目	単位	原水	配水	西広※
水温	°C	17.3	17.8	21.2
濁度	度	2.1	1.5	9.3
pH		7.7	7.7	9.0
電気伝導率	mS/m	24.8	24.9	27.4
酸消費量	mg/L	93	94	98
全硬度	mg/L	102	101	105
カルシウム硬度	mg/L	69	70	70
マグネシウム硬度	mg/L	32	31	34
塩化物イオン	mg/L	9.3	9.5	10.3
全蒸発残留物	mg/L	160	153	175
全鉄	mg/L	0.12	0.09	0.38
COD	mg/L	3.0	2.8	4.2
BOD	mg/L	1.3	0.6	3.0
溶存酸素	mg/L	6.5	7.3	13.4
全マンガン	mg/L	0.02	0.02	0.05
硝酸性窒素	mg/L	0.47	0.46	0.19
全窒素	mg/L	0.82	0.84	1.44
全リン	mg/L	0.08	0.08	0.11
硫酸イオン	mg/L	21.3	21.2	21.6
シリカ	mg/L	26	25.7	26.1
色度	度	6	6	11
懸濁物質	mg/L	2	2	9
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ※西広=養老川から山倉ダムに送水している取水施設			