

人見浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
4月	1	(火)	雨	37.0	5.4	10.3	10.6	9.1	9.5	8.0	8.0	34.5	34.5	140	66	14.0	260	0.66	2,221
	2	(水)	雨	22.0	9.0	10.6	10.0	68.5	3.3	7.6	7.2	13.6	16.0	53	50	13.0	122	0.15	10,332
	3	(木)	雨	7.0	8.4	11.0	11.2	23.5	3.0	7.6	7.3	20.6	20.0	53	58	15.0	144	0.43	7,427
	4	(金)	晴		11.1	11.2	11.0	20.2	6.4	7.8	7.6	23.6	23.6	70	32	17.0	170	0.47	5,180
	5	(土)	晴		13.0	12.1	12.0	23.9	7.9	7.8	7.6								4,924
	6	(日)	曇		17.9	13.2	13.2	26.6	8.0	7.8	7.7								4,769
	7	(月)	曇	1.0	14.3	14.0	14.0	22.6	4.3	7.8	7.6	30.8	30.9	120	96	16.0	222	0.41	4,608
	8	(火)	晴		17.3	13.4	13.4	15.8	7.0	7.8	7.6	31.4	31.5	120	94	15.0	228	0.70	4,136
	9	(水)	晴		17.8	14.8	14.8	19.8	8.3	7.8	7.7	32.3	32.4	120	92	17.0	236	0.68	3,445
	10	(木)	曇		19.0	15.2	15.4	14.4	9.1	7.8	7.7	32.6	32.9	120	102	18.0	256	0.54	3,777
	11	(金)	曇	1.0	18.0	15.6	15.8	16.7	9.1	7.8	7.7	31.1	30.7	120	92	16.0	236	0.78	3,839
	12	(土)	晴		15.0	14.8	14.7	28.0	8.9	7.7	7.5								5,235
	13	(日)	雨	3.0	13.6	14.5	14.9	25.6	8.5	7.8	7.7								5,642
	14	(月)	晴	1.0	18.1	15.2	15.0	27.3	6.2	7.8	7.6	29.5	30.0	110	92	17.0	230	0.54	6,300
	15	(火)	晴	10.0	15.1	15.2	15.2	24.0	7.4	7.7	7.4	18.9	23.1	63	62	18.0	186	0.50	7,232
	16	(水)	晴		15.0	14.0	14.0	37.1	7.4	7.7	7.4	24.9	24.9	80	72	18.0	186	0.46	7,243
	17	(木)	曇		21.2	14.4	14.5	29.1	5.8	7.7	7.4	27.7	27.6	87	76	19.0	208	0.41	7,999
	18	(金)	曇		20.4	17.5	17.7	28.5	5.5	7.7	7.6	30.4	29.0	110	86	17.0	230	0.55	5,666
	19	(土)	晴		21.1	17.4	17.0	28.1	8.0	7.8	7.6								6,777
	20	(日)	曇		19.9	18.2	18.2	18.7	7.9	7.8	7.7								4,555
	21	(月)	晴		19.1	17.5	17.5	19.6	6.0	7.9	7.7	31.0	31.4	110	86	18.0	236	0.50	4,667
	22	(火)	晴		19.8	17.0	17.2	19.1	8.9	7.8	7.7	31.6	31.8	120	86	16.0	238	0.61	3,438
	23	(水)	雨	7.0	17.3	17.0	17.4	18.3	10.5	7.8	7.7	31.2	31.5	120	86	16.0	260	0.71	3,488
	24	(木)	曇	1.0	21.9	17.6	17.6	30.6	7.0	7.8	7.5	29.8	28.9	97	82	17.0	208	0.61	4,962
	25	(金)	曇		19.8	18.0	18.0	30.6	4.0	7.8	7.5	29.2	29.4	100	80	17.0	308	0.49	4,681
	26	(土)	曇		17.1	16.9	17.2	33.9	7.2	7.8	7.6								3,564
	27	(日)	晴		18.4	15.8	15.6	35.5	6.1	7.7	7.7								4,231
	28	(月)	曇	8.0	19.0	17.2	17.0	28.8	7.1	7.8	7.7	32.3	32.5	120	90	17.0	248	0.68	1,862
	29	(火)	晴	2.0	18.7	16.3	16.2	28.0	8.5	7.7	7.6								3,222
	30	(水)	晴		18.4	16.2	16.4	20.6	8.6	7.8	7.6	30.7	30.8	110	74	16.0	230	0.61	2,657
	最高			37.0	21.9	18.2	18.2	68.5	10.5	8.0	8.0	34.5	34.5	140	102	19.0	308	0.78	10332
	最低				5.4	10.3	10.0	9.1	3.0	7.6	7.2	13.6	16.0	53	32	13.0	122	0.15	
	平均				16.7	15.1	15.1	25.8	7.2	7.8	7.6	28.5	28.7	102	79	16.5	221	0.55	
	合計			100.0															148,079

多項目試験結果

実施日	4月9日		
気温	°C	17.8	
項目	単位	原水	配水
水温	°C	14.8	14.8
濁度	度	19.8	8.3
pH		7.8	7.7
電気伝導率	mS/m	32.3	32.4
酸消費量	mg/L	130	120
全硬度	mg/L	92	92
カルシウム硬度	mg/L	62	66
マグネシウム硬度	mg/L	30	26
塩化物イオン	mg/L	14.0	17.0
全蒸発残留物	mg/L	252	236
全鉄	mg/L	1.40	0.68
COD	mg/L	5.6	4.3
BOD	mg/L	1.3	1.1
溶存酸素	mg/L	8.3	8.5
全マンガン	mg/L	0.07	0.06
アンモニウムイオン	mg/L	0.34	0.43
全窒素	mg/L	1.11	0.92
全リン	mg/L	0.24	0.16
硫酸イオン	mg/L	18.8	19.4
シリカ	mg/L	39.4	37.6
色度	度	23	11
懸濁物質	mg/L	21	11
備考	・月に1回測定している部分を水色で示しています。		

人見浄水場

令和7年度

月	日	曜日	天候	雨量 (mm)	気温 (°C)	水温(°C)		濁度(度)		pH		電気伝導率(mS/m)		酸消費量 (mg/L)	全硬度 (mg/L)	塩化物 イオン (mg/L)	全蒸発 残留物 (mg/L)	全鉄 (mg/L)	浄水薬品使用量
						原水	配水	原水	配水	原水	配水	原水	配水	配水	配水	配水	配水	配水	PAC(kg)
5月	1	(木)	晴		20.1	19.2	19.3	11.9	8.4	7.6	7.6	31.0	31.1	120	86	15.0	264	0.92	2,445
	2	(金)	雨	53.0	17.3	17.0	17.4	17.3	8.3	7.8	7.7	31.9	32.2	130	78	16.0	252	0.66	3,883
	3	(土)	晴		19.9	15.8	15.5	82.2	9.0	7.4	6.9								10,992
	4	(日)	曇		19.8	17.3	17.0	29.1	8.7	7.6	7.4								4,163
	5	(月)	晴		21.6	17.1	17.4	24.4	7.3	7.6	7.5								3,172
	6	(火)	雨	28.0	14.1	16.5	17.2	18.6	8.4	7.7	7.7								3,394
	7	(水)	晴	1.0	19.5	16.4	16.1	27.2	4.3	7.7	7.4	23.1	23.7	73	72	15.0	178	0.65	6,551
	8	(木)	晴		18.6	17.9	17.7	23.2	4.3	7.7	7.5	25.6	25.0	77	72	15.0	180	0.46	4,111
	9	(金)	曇		21.8	17.2	17.5	17.1	7.7	7.8	7.6	28.0	27.8	97	78	14.0	202	0.74	3,283
	10	(土)	曇	2.0	19.6	17.2	17.2	19.6	7.0	7.7	7.7								3,999
	11	(日)	晴	1.0	22.7	18.0	17.8	17.0	7.4	7.8	7.7								3,111
	12	(月)	曇	4.0	17.1	18.4	19.0	14.1	10.2	7.8	7.8	30.7	30.6	120	86	14.0	232	0.58	1,122
	13	(火)	晴		21.2	18.0	18.0	17.4	7.9	7.7	7.7	30.4	30.1	120	86	16.0	246	0.48	1,667
	14	(水)	曇		26.8	18.6	19.0	13.2	9.7	7.8	7.7	31.5	31.4	120	86	15.0	246	0.66	945
	15	(木)	曇		22.7	19.0	19.0	15.8	8.5	7.8	7.8	32.0	32.0	130	92	14.0	250	0.88	334
	16	(金)	晴		23.8	19.2	19.3	12.2	10.3	7.8	7.8	32.3	32.4	130	92	14.0	246	0.74	
	17	(土)	雨	11.0	20.4	18.7	19.0	14.5	5.5	7.8	7.7								2,206
	18	(日)	曇		22.8	20.2	19.9	23.5	7.3	7.8	7.6								4,333
	19	(月)	曇		22.9	20.2	20.4	14.7	6.0	7.7	7.6	29.0	28.5	110	78	17.0	228	0.63	3,888
	20	(火)	晴		23.6	19.2	19.0	18.9	7.0	7.8	7.6	30.4	30.5	120	88	16.0	240	0.49	3,284
	21	(水)	曇		25.8	21.4	21.2	16.4	6.2	7.8	7.7	32.1	32.3	130	100	16.0	288	0.54	2,658
	22	(木)	曇		23.0	21.2	21.6	16.1	7.7	7.8	7.8	32.5	32.9	130	100	15.0	318	0.78	624
	23	(金)	曇		18.9	19.7	20.2	12.2	10.3	7.9	7.9	32.3	32.5	130	90	14.0	232	0.58	650
	24	(土)	曇	3.0	19.0	18.2	18.2	12.2	10.7	7.8	7.9								
	25	(日)	曇	19.0	17.0	17.3	17.3	12.7	9.2	7.7	7.8								1,667
	26	(月)	曇		20.4	18.8	19.0	12.0	8.6	7.8	7.7	29.5	28.7	110	82	15.0	222	0.50	1,530
	27	(火)	曇		18.6	17.5	17.8	9.4	9.5	7.8	7.8	32.2	32.1	130	94	13.0	246	0.75	
	28	(水)	晴		19.5	18.0	17.8	17.9	8.6	7.8	7.9	32.0	32.0	130	98	15.0	244	0.64	
	29	(木)	曇	6.0	23.1	19.0	19.5	9.5	8.9	7.7	7.6	33.4	31.1	130	96	14.0	258	0.60	
	30	(金)	雨	32.0	13.5	17.2	18.0	13.5	10.5	7.7	7.7	20.4	22.6	97	72	10.0	172	0.49	3,317
	31	(土)	雨	11.0	14.0	15.8	15.8	18.3	7.8	7.7	7.5								6,043
	最高			53.0	26.8	21.4	21.6	82.2	10.7	7.9	7.9	33.4	32.9	130	100	17.0	318	0.92	10,992
	最低			13.5	15.8	15.5	9.4	4.3	7.4	6.9	20.4	22.6	73	72	10.0	172	0.46		
	平均			20.3	18.2	18.4	18.8	8.1	7.7	7.7	30.0	30.0	117	86	14.7	237	0.64		
	合計			171.0															83,372

多項目試験結果			
項目	単位	原水	配水
実施日		5月14日	
気温	°C	26.8	
水温	°C	18.6	19.0
濁度	度	13.2	9.7
pH		7.8	7.7
電気伝導率	mS/m	31.5	31.4
酸消費量	mg/L	120	120
全硬度	mg/L	88	86
カルシウム硬度	mg/L	64	62
マグネシウム硬度	mg/L	24	24
塩化物イオン	mg/L	14.0	15.0
全蒸発残留物	mg/L	340	246
全鉄	mg/L	0.85	0.66
COD	mg/L	6.0	5.2
BOD	mg/L	1.4	1.3
溶存酸素	mg/L	7.6	7.9
全マンガン	mg/L	0.06	0.05
アンモニウムイオン	mg/L	0.18	0.39
全窒素	mg/L	1.01	0.96
全リン	mg/L	0.22	0.22
硫酸イオン	mg/L	15.3	15.6
シリカ	mg/L	38.0	37.1
色度	度	17	13
懸濁物質	mg/L	21	12
備考 ・月に1回測定している部分を水色で示しています。			