

令和6年度の工業用水浄水場における汚泥の放射性物質の測定結果

単位:ベクレル/kg

採取日	項目	汚泥の含水率				
		約50%	約60%	約50%	約50%	
R6.4.10	放射性セシウム	Cs-134	-	<8.3	-	-
		Cs-137	-	45	-	-
		計	-	45	-	-
R6.4.23	放射性セシウム	Cs-134	-	-	<10	-
		Cs-137	-	-	42	-
		計	-	-	42	-
R6.4.25	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	-	<10
		Cs-137	63	-	-	22
		計	63	-	-	22
R6.5.8	放射性セシウム	Cs-134	-	<6.4	※1	-
		Cs-137	-	50	※1	-
		計	-	50	※1	-
R6.5.16	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	※1	<10
		Cs-137	71	-	※1	13
		計	71	-	※1	13
R6.6.6	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	-	<10
		Cs-137	59	-	-	19
		計	59	-	-	19
R6.6.12	放射性セシウム	Cs-134	-	<5.3	-	-
		Cs-137	-	51	-	-
		計	-	51	-	-
R6.6.13	放射性セシウム	Cs-134	-	-	<10	-
		Cs-137	-	-	38	-
		計	-	-	38	-
R6.7.4	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	<10	<10
		Cs-137	57	-	51	16
		計	57	-	51	16
R6.7.10	放射性セシウム	Cs-134	-	<4.3	-	-
		Cs-137	-	64	-	-
		計	-	64	-	-
R6.8.7	放射性セシウム	Cs-134	-	<6.8	-	-
		Cs-137	-	53	-	-
		計	-	53	-	-
R6.8.8	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	<10	<10
		Cs-137	96	-	48	16
		計	96	-	48	16
R6.9.5	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	<10	<10
		Cs-137	98	-	57	10
		計	98	-	57	10
R6.9.11	放射性セシウム	Cs-134	-	<5.8	-	-
		Cs-137	-	65	-	-
		計	-	65	-	-
R6.10.3	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	<10	<10
		Cs-137	96	-	49	15
		計	96	-	49	15
R6.10.9	放射性セシウム	Cs-134	-	<7.0	-	-
		Cs-137	-	59	-	-
		計	-	59	-	-
R6.10.31	放射性セシウム	Cs-134	-	-	<10(※2)	-
		Cs-137	-	-	56(※2)	-
		計	-	-	56(※2)	-
R6.11.7	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	※3	<10
		Cs-137	74	-	※3	19
		計	74	-	※3	19
R6.11.13	放射性セシウム	Cs-134	-	<5.6	※3	-
		Cs-137	-	52	※3	-
		計	-	52	※3	-
R6.12.3	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	※3	-
		Cs-137	100	-	※3	-
		計	100	-	※3	-
R6.12.5	放射性セシウム	Cs-134	-	-	※3	<10
		Cs-137	-	-	※3	21
		計	-	-	※3	21
R6.12.11	放射性セシウム	Cs-134	-	<8.9	※3	-
		Cs-137	-	38	※3	-
		計	-	38	※3	-
R7.1.7	放射性セシウム	Cs-134	-	<6.1	-	-
		Cs-137	-	45	-	-
		計	-	45	-	-
R7.1.9	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	-	<10
		Cs-137	120	-	-	14
		計	120	-	-	14
R7.1.16	放射性セシウム	Cs-134	-	-	<10	-
		Cs-137	-	-	49	-
		計	-	-	49	-
R7.2.6	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	<10	<10
		Cs-137	84	-	44	13
		計	84	-	44	13
R7.2.12	放射性セシウム	Cs-134	-	<7.5	-	-
		Cs-137	-	30	-	-
		計	-	30	-	-
R7.3.4	放射性セシウム	Cs-134	<10	-	-	-
		Cs-137	72	-	-	-
		計	72	-	-	-
R7.3.6	放射性セシウム	Cs-134	-	-	<10	<10
		Cs-137	-	-	41	12
		計	-	-	41	12
R7.3.9	放射性セシウム	Cs-134	-	<6.3	-	-
		Cs-137	-	32	-	-
		計	-	32	-	-

※1:脱水設備の工事により搬出する汚泥が発生せず、令和6年5月分の佐倉浄水場は未測定

※2:令和6年11月～12月は脱水設備の工事により搬出する汚泥が発生しないため、最後の搬出日であった10月31日に採取を実施

※3:脱水設備の工事により搬出する汚泥が発生せず、令和6年11月分及び12月分の佐倉浄水場は未測定