

# 地方公共団体が設置した廃棄物処理施設等における 吹付けアスベスト等の使用実態調査結果について

環境生活部資源循環推進課

電話：043-223-2757

## 1．調査概要

### (1) 調査対象

地方公共団体が設置した廃棄物を取り扱う又は取り扱っていた施設のうち、昭和30年から昭和55年までに施工された廃棄物処理施設及び建屋等の付帯する工作物であって、吹付けアスベスト等<sup>\*1</sup>が使用されたもの。(計59施設)

### (2) 調査方法

吹付けアスベスト等の使用の有無、使用箇所、措置内容あるいは対応方針について、一般廃棄物処理施設を設置した市町村及び一部事務組合、産業廃棄物処理施設を設置した県及び市町村あるいは一部事務組合に対し文書により照会し、文書による回答を得、その結果を環境省へ報告しました。

## 2．調査結果

環境省への報告時点(9月中旬)で吹付けアスベスト等を使用していた、又は使用している、あるいは使用の可能性のある廃棄物処理施設等は16でした。

その後、追跡調査を実施し、現時点の状況は、撤去済み施設が3、撤去が終了していない(調査中を含む)ものが6、使用実態が無いことが判明した施設が7となっています。詳細については別添表のとおりです。

## 3．今後の対応

措置内容が決定していない施設については、必要な措置を適切に講ずるよう、周知、指導を行っていきます。

なお、環境省は廃棄物処理施設等におけるアスベスト含有製品の使用状況の把握を容易に行うため、また、改修・解体時のアスベストの飛散を防止するためのマニュアルを、今年度中に作成する予定です。

\* 1 吹付けアスベスト等とは、吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールをいう。

表1・廃棄物処理施設等における吹付けアスベスト等の有無及び飛散防止対策状況(千葉県)

		件数			
調査件数		一般廃棄物処理施設等	59件		
		焼却施設	19件		
		粗大ごみ処理施設	2件		
		し尿処理施設	9件		
		その他	22件		
		産業廃棄物処理施設等	7件		
	うち、吹付けアスベスト等を使用していた、 使用している、使用の可能性がある		一般廃棄物処理施設等	16件	
			焼却施設	3件	
			粗大ごみ処理施設	1件	
			し尿処理施設	2件	
			その他	3件	
			産業廃棄物処理施設等	7件	
		うち、措置が終了している		一般廃棄物処理施設等	3件
				焼却施設	0件
				粗大ごみ処理施設	0件
			し尿処理施設	0件	
			その他	0件	
			産業廃棄物処理施設等	3件	
うち、措置が終了していない(調査中を含む)				一般廃棄物処理施設等	6件
				焼却施設	2件
				粗大ごみ処理施設	1件
			し尿処理施設	2件	
			その他	1件	
			産業廃棄物処理施設等	0件	
	うち、使用実態無しが判明したもの			一般廃棄物処理施設等	7件
				焼却施設	1件
				粗大ごみ処理施設	0件
			し尿処理施設	0件	
			その他	2件	
			産業廃棄物処理施設等	4件	

表2・吹付けアスベスト等を使用していた又は使用の可能性がある廃棄物処理施設等一覧(千葉県)

設置市町村	設置者	施設名	備考*
松戸市	松戸市	六和クリーンセンター	使用実態の有無について調査中
我孫子市	我孫子市	粗大ごみ処理施設	H18.1撤去予定
我孫子市	我孫子市	根古屋処理場	H18.3撤去予定
流山市	流山市	し尿処理施設	当該室になるべく立ち入らないような措置
八千代市	八千代市	衛生センター	詳細調査中
白井市	印西地区環境整備事業組合	白井清掃センター	使用実態の有無について調査中
松戸市	松戸市	松戸市常盤平衛生処理場	H元.2撤去済み
木更津市	君津広域水道企業団	君津広域水道企業団浄水場	H3.3撤去済み
佐倉市	千葉県企業庁	県企業庁佐倉浄水場	H元.3撤去済み

\* 平成17年11月28日現在